

## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Stará Huť
Kód části obce PRVK:	CZ032.3405.3201.0001.07	
Název obce:	Blovice	
Kód obce (IČOB):	00573 (557587)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3201 (3201)	
Název ORP3:	Blovice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32011	
Název OPOU2:	Blovice	

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3405.3201.0001.07	Stará Huť	18374	557587

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCE (části obce - ZSJ)

Místní část Stará Huť se nachází jižně 5 km od města Blovice, v nadmořské výšce 365 m n.m., v oblasti zemědělského průmyslu. Výhledově se nepočítá s výstavbou a nárůstem obyvatel. V současnosti v místní části žije 15 obyvatel (odhad PRVKPK – v r.2015 – 14 obyvatel).

Recipientem je řeka Úslava. Místní část se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Stará Huť není vodovod pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody ve studních je dostatečné pouze v části místní části, kvalita vody je dobrá.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Místní část neuvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu. PRVKPK předpokládá individuální zásobování pitnou vodou i po r. 2015.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

**ZA KRIZOVÉ SITUACE** (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Blovice 5 km  
Užitkovou vodou – řeka Úslava

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Odpadní vody z bytových domů jsou sváděny do septiků a to ze 45 %, které jsou zaústěny do meliorační strouhy a dále do rybníka .

Od 40 % obyvatel jsou odpadní vody zachyceny v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na polní a jiné pozemky .

Zbytek domů a to zejména rekreační stavení má jen suché záchody .

### E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v místní části bude řešen až po r. 2015. Okamžitě je však nutno zaměnit suchá WC za individuální čištění.

PRVKPK předpokládá individuální čištění i po roce 2015.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď:  
domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče, kanalizace nebo zasakováním.  
(Za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)  
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV)

## AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.