


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Chocenická Lhota
Kód části obce PRVK:	CZ032.3405.3201.0005.02
Název obce:	Chocenice
Kód obce (IČOB):	05198 (557803)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3201 (3201)
Název ORP3:	Blovice
Kód OPOU2 ČSÚ:	32011
Název OPOU2:	Blovice

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3405.3201.0005.02	Chocenická Lhota	05200	557803

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Chocenická Lhota se nachází 12 km od města Blovic, v nadmořské výšce 515 m n.m., v oblasti zemědělského průmyslu. V současnosti zde žije 53 obyvatel (odhad PRVKPK – v r.2024 – 59 obyvatel - stagnace).

Výhledově se počítá s výstavbou a nárůstem obyvatel. Recipientem je Komorenský potok. Obec se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Chocenická Lhota není vodovod pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Místní část uvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody pro obec Chocenická Lhota bude stávající úpravná vody v k.ú. Koutousov. Podmínkou pro rozšíření vodovodu je zkapacitnění úpravný vody a zdrojů.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Blovice, 12 km
Užitkovou vodou – Komorenský potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Chocenická Lhota má vybudovanou jen dešťovou kanalizaci z betonových trub. Vlastníkem je obec Chocenice.

Od 98 % obyvatel jsou odpadní vody zachyceny v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy oprávněným subjektem k likvidaci.

Zbytek domů a to zejména rekreační stavení má jen suché záchody.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V místní části Chocenická Lhota bude vybudována splašková kanalizace o délce cca 900 m v materiálu PVC DN 250, která bude prostřednictvím čerpací stanice a výtlačku cca 1 300 m v materiálu PVC DN 80 zakončena nově

vybudovanou mechanicko-biologickou ČOV o kapacitě 100 EO v k.ú. Chocenická Lhota.

Stávající kanalizace bude sloužit pouze k odvádění dešťových vod.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	15.08.2018	Aktualizace 2018 - změna návrhu vodovodu a kanalizace
	13.01.2014	Aktualizace 2013
	15.07.2009	Aktualizace karet obcí za rok 2008
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.