


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Nový Spálenec
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3202.0023.05	
Název obce:	Česká Kubice	
Kód obce (IČOB):	02136 (553549)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3202 (3202)	
Název ORP3:	Domažlice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32021	
Název OPOU2:	Domažlice	

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3202.0023.05	Nový Spálenec	15272	553549

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCE (části obce - ZSJ)

Místní část Nový Spálenec (512 - 532 m n.m.) je administrativní částí obce Česká Kubice. Nachází se 2 km jihovýchodně od České Kubice a 10 jižně od Domažlic. V místní části je 57 trvale bydlících obyvatel. Neplánuje se výstavba obytných objektů, v roce 2015 se předpokládá 50 obyvatel. Recipientem je bezejmenný potok. Místní část se nenalézá v chráněné krajinné oblasti.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Nový Spálenec je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Provozovatelem je CHVaK a.s. Zdrojem jsou tři pramenní jímky se zářezy s vydatností 2,13 l/s, ze kterých je voda svedena do sběrné jímky. Z jímky je voda gravitačně přiváděna do vodojemu Česká Kubice 1x150 m<sup>3</sup> (578,10/575,00 m n.m.) a dále přes síť v České Kubici do spotřebišť.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V současnosti se buduje nový přívodní řad z PVC 110 délky 0,45 km, rozvodná vodovodní síť bude z PVC 90 délky 2,291. Dále se buduje nový vodojem 2 x 50 m<sup>3</sup>. Dokončení se předpokládá do konce roku 2004.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

**ZA KRIZOVÉ SITUACE** (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny CHVaK a.s., Domažlice, 10 km  
Užitkovou vodou – bezejmenný potok, domovní studny

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Nový Spálenec nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou, po předčištění v septických, vypouštěny do bezejmenné vodoteče, která je pravostranným přítokem Medvědího potoka.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do bezejmenné vodoteče.

Mimo odp. vod běžného komunálního charakteru se v obci vyskytují tito producenti většího množství odpadních vod:


pč	Název producenta:	Charakter výroby:	Počet zam.	OV m3/d	BSK5 kg/d	NL kg/d	CHSK Cr kg/d	N-clk. kg/d	N-NH4+ kg/d	P-clk. kg/d
1	FOMAS	živočišná výroba	33	1,65	0,66	0,61	1,21	0,09	0,06	0,02

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V současnosti se buduje nová splašková kanalizace z PVC – DN 250 mm, délky 1,565 km. Kanalizace bude svedena na nově budovanou ČOV Starý Spálenec. Čistírna bude mechanicko – biologická Typ Biofluid s kapacitou pro 100 EO. Dokončení se předpokládá do konce roku 2004.

Po roce 2015 doporučujeme intenzifikaci ČOV dle záměru obce pro 400 EO.

## AKTUALIZACE - poznámky:

	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.