


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Drahotín
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3202.0026.01	
Název obce:	Drahotín	
Kód obce (IČOB):	03188 (553573)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3202 (3202)	
Název ORP3:	Domažlice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32023	
Název OPOU2:	Poběžovice	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3202.0026.01	Drahotín	03188	553573

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Drahotín (464 - 506 m n.m.) se nachází 4 km severozápadně od Poběžovic a 15 km severozápadně od Domažlic. V obci je 199 trvale bydlících obyvatel. Uvažuje se s výstavbou rodinných domků, předpokládá se nárůst na 230 obyvatel.

Recipientem je bezejmenný potok. Obec se nalézá v Přírodní rezervaci „Drahotínský les“. V katastrálním území obce Díly se plánuje v průběhu roku 2004 vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Český les.

C. PODKLADY

- prohlášení s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Drahotín je zásobena pitnou vodou pro veřejnou potřebu ze 80%. Provozovatelem je Pavel Žáček vodohospodář. Zbýlých 20% obyvatel používá ke svému zásobení soukromé studny. Zdrojem veřejného vodovodu je kopaná studna, ze které se čerpá do sítě v obci. Současný zdroj je v havarijním stavu. Vodovod je dlouhý 2km, rozměr vodovodního potrubí je od DN63 do DN90.

Obec Drahotín dokončila stavbu vodovodu v rozsahu II. Etapy v roce 2016, ta zahrnovala stavbu nového vrtu a vodojemu o provozním objemu 2 x 15 m³.

Vodojem s vrtem není pro obec využitý z důvodu velkého obsahu železa a manganu. Z vyhodnocení laboratorních rozborů podzemní vody vyplynulo, že je nutno odebranou podzemní vodu před napouštěním do akumulacího prostoru vodojemu technologicky upravit snížením koncentrace limitujících prvků.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování pitnou vodou se do budoucna nebude měnit.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny z Domažlic, 15 km
Užitkovou vodou – domovní studny

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Drahotín má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po předčištění v septicích, napojeno 33 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku cca 0,15 km. Vybudována je z trub železobetonových DN 1000. Svým provedením nevyhovuje současným normám. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny přes místní vodoteč do Slatinského potoka. Od 45 % obyvatel jsou odpadní vody, po předčištění v septicích, vyústěny přímo do místní vodoteče. Od 22 % obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní a jiné pozemky. Převážná část dešťových vod je odváděna systémem

příkopů, struh a propustků do místní vodoteče. Jednotná kanalizace odvádí malé množství dešťových vod.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Navržena je splašková kanalizace s aktivační čistírnou odpadních vod. Stávající úseky kanalizace ze 70. let budou vyčištěny a podle potřeby opraveny. Na ně naváží nové úseky splaškových stok.

Konkrétní řešení bude předmětem navazující projektové dokumentace. Stoková síť s přípojkami bude zaústěna do aktivační čistírny odpadních vod o kapacitě cca 250 ekvivalentních obyvatel.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	13.02.2018	Aktualizace 2017
	16.03.2016	Aktualizace 2014
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.