


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Hora Svatého Václava	
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3202.0028.01		
Název obce:	Hora Svatého Václava		
Kód obce (IČOB):	03189 (566276)		
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3202 (3202)		
Název ORP3:	Domažlice		
Kód OPOU2 ČSÚ:	32023		
Název OPOU2:	Poběžovice		

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3202.0028.01	Hora Svatého Václava	03189	566276

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Hora Svatého Václava (562 - 580 m n.m.) se nalézá 20 km severozápadně od Domažlic. V obci je 26 trvale bydlících obyvatel. Neplánuje se výstavba bytových objektů, v roce 2015 se předpokládá 27 obyvatel. Recipientem je bezejmenný potok. V katastrálním území obce Hora Svatého Václava se plánuje v průběhu roku 2004 vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Český les.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Hora Svatého Václava je zásobena pitnou vodou z místního vodovodu. Vlastníkem a provozovatelem je obec Hora Svatého Václava. Zdrojem je studna s akumulací 5 m<sup>3</sup>, odkud je obec zásobena gravitačně.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Navrhujeme výměnu azbestového přívodního potrubí za plastové DN 150 délky 0,3 km. Realizace se předpokládá v roce 2010.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

#### ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – balená voda z Poběžovic, 4 km  
Užitkovou vodou – rybník východně od obce

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Hora Svatého Václava nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody od cca poloviny obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvázejí na zemědělsky využívané pozemky. Zbýlé odpadní vody jsou, po předčištění v septicích, vypouštěny do bezejmenného, silně zanešeného, rybníka. Na odvedení dešťových vod je využíván systém příkopů, struh a propustků.

### E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

S ohledem na velikost obce Hora Svatého Václava není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

Do roku 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod města Poběžovice.

Dešťové vody budou i nadále odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

## AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.