


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Dobříkov
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3202.0038.03	
Název obce:	Kdyně	
Kód obce (IČOB):	06467 (553786)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3202 (3202)	
Název ORP3:	Domažlice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32022	
Název OPOU2:	Kdyně	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3202.0038.03	Dobříkov	02785	553786

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCE (části obce - ZSJ)

Místní část Dobříkov (528 - 573 m n.m.) je administrativní částí města Kdyně. Nachází se 4 km jihovýchodně od Kdyně. V místní části je 72 trvale bydlících obyvatel. Výhledově se nepočítá s výstavbou obytných objektů, v roce 2015 se předpokládá 70 obyvatel.

Recipientem je potok Andělice. Místní část Dobříkov se nachází ve III. ochranném pásmu povrchového zdroje ÚV Plzeň-Homolka.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Dobříkov je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu z r.1968. Rekonstrukcí prošel v roce 1979, dnes je ve špatném technickém stavu. Zdrojem jsou tři studny s průměrnou vydatností 0,8 l/s, každá má vlastní gravitační přívod do vodojemu Dobříkov 1x50 m3. Kvalita vody ve studních nevyhovuje platné vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, v ukazatelích obsahu bakteriologického znečištění. Přívodní řad je z PE DN 50 délky 0,31 km. Rozvodná vodovodní síť je z oceli DN 50 délky 0,743 km. Přípojek je 29 kusů celkové délky 0,2 km.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobení místní části Dobříkov se nebude měnit ani v budoucnosti.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – balená voda z města Kdyně, 4 km
Užitkovou vodou – požární nádrž v místní části

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Dobříkov má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po předčištění v septických, napojeno 27 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě VaK města Kdyně, má celkovou délku 0,49 km. Vybudována je z betonových trub DN 300 a DN 400, svým provedením nevyhovuje současným normám. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny do potoka Andělice, nebo do otevřeného příkopu na vsak. Odpadní vody od 73 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní a jiné pozemky. Jednotná kanalizace odvádí dešťové vody do potoka Andělice.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k tomu, že místní část leží ve III. ochranném pásmu povrchového zdroje ÚV Plzeň-Homolka a s ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Kdyně. Dešťové vody budou i nadále odváděny stávající kanalizací.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.