


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Nevolice
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3202.0052.01
Název obce:	Nevolice
Kód obce (IČOB):	10434 (554031)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3202 (3202)
Název ORP3:	Domažlice
Kód OPOU2 ČSÚ:	32021
Název OPOU2:	Domažlice

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3202.0052.01	Nevolice	10434	554031

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Nevolice (461 - 488 m n.m.) se nachází 2 km jižně od Domažlic. V obci je 163 trvale bydlících obyvatel. Nepočítá se s výstavbou obytných objektů. V roce 2015 se předpokládá 160 obyvatel. Recipientem je bezejmenný potok. Obec Nevolice se nachází na okraji II.b ochranného pásma podzemního zdroje Smolova u Domažlice .

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Nevolice není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny. V části obce je ve studních nedostatek vody.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Do budoucna předpokládáme zásobení obce Nevolice pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nýrsko - Domažlice - Holýšov. Obec bude zásobena ze stávajícího VDJ Nevolice 1x400 m³ (486,94/481,94 m n.m.), část obce bude zásobena přes navrhovanou AT stanici (Q je 3 l/s, h = 20 m). Rozvodná vodovodní síť je navržena z plastu DN 73 a 90, délky 0,95 km resp. 0,2 m. Bude vybudováno 28 přípojek, celkové délky 0,168 km. Realizace se předpokládá po roce 2015.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny z Domažlic, 2 km
Užitkovou vodou – rybník východně od obce

E. KANALIZACE A ČOV


E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po předčištění v septicích, napojeno cca 81 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku 2,99 km. Vybudována je v různých časových obdobích, z betonových trub DN 300 - 600 a PVC trub DN 300 – 500. Betonová kanalizace je převážně nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovuje současným normám. Netěsnost způsobuje značné průsaky podzemních vod do kanalizace. Odpadní vody jsou vyústěny do Nevolickeho potoka. Odpadní vody od 19 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní a jiné pozemky. Jednotná kanalizace odvádí veškeré dešťové vody do recipientu.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Odpadní vody budou přivedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 125 délky 2,31 km před plánovanou čistírnu odpadních vod Stráž.
Kanalizace z betonových trub bude nadále sloužit k odvádění dešťových vod.

AKTUALIZACE - poznámky:

	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.