


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Boubín
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3203.0080.03	
Název obce:	Horažďovice	
Kód obce (IČOB):	04185 (556254)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3203 (3203)	
Název ORP3:	Horažďovice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32031	
Název OPOU2:	Horažďovice	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3203.0080.03	Boubín	18033	556254

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Boubín (466 – 479 m n.m.) je administrativní částí města Horažďovice, od kterých se nachází 2 km jižním směrem.
Zástavbu místní části tvoří rodinné domy venkovského typu, budovy občanské vybavenosti a hospodářské usedlosti. V současné době zde trvale žije 96 obyvatel. Struktura obyvatelstva je starší. Pracovní příležitosti v místě nejsou, nutno dojíždět, nejčastěji do Horažďovic. Místní částí protéká pravostranný přítok řeky Otavy. Zvláště chráněná území se na katastrálním území nenacházejí.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r.1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.
- studie Vodovody pro části obce Horažďovice Babín, Komušín, Boubín a Svaté Pole – zpracovatel EKOEKO s.r.o., 9/2017
- studie Horažďovice – kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města - zpracovatel EKOEKO s.r.o., 11/2011
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Boubín je v současné době zásobena pitnou vodou z domovních studní. Vydátost vody ve studních je ovlivněna množstvím srážek. Během suchých měsíců se zde projevuje nedostatek vody. Kvalita vody není známa.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V obci je navrženo vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodovodní přívaděč délky cca 1,7 km bude veden z vodovodní sítě města Horažďovice přes novou AT stanici s akumulací. Pitná voda bude čerpána do nového vodojemu 1 x 50 m³ v lokalitě vrchu u Svatého Pole. Z nového vodojemu budou zásobeny obce Svaté Pole a Boubín gravitačním řadem.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Horažďovic, 2 km
Užitkovou vodou – potok, rybník

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Boubín má vybudovanou jednotnou kanalizační síť pro veřejnou potřebu. Kanalizace byla vybudovaná z betonových trub DN 300 mm v celkové délce 0,07 km. Splaškové vody (cca 10 %) jsou po předčištění v biologických

septicích odváděny touto kanalizací přes volné výusti do místní bezejmenné vodoteče. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v žumpách. Dešťové vody jsou částečně (cca 10 %) odváděny jednotnou kanalizací a částečně systémem příkopů, struh a propustků do místní bezejmenné vodoteče.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V části Boubín je dle vypracované variantní studie navrženo vybudování jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu tak, aby byla odkanalizována celá místní část a likvidace odpadních vod na nové centrální ČOV s biologickými rybníky (kapacita 100 EO).

Kanalizační řady a objekty na kanalizační síti budou procházet pravidelnou obnovou.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	17.01.2019	Aktualizace 2018 - změna návrhu vodovodu a kanalizace
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.