

A. NÁZEV OBCE

| Název části obce (ZSJ): | | Myslív |
|-------------------------|-------------------------|--------|
| Kód části obce PRVK: | CZ032.3404.3203.0088.01 | |
| Název obce: | Myslív | |
| Kód obce (IČOB): | 10066 (556734) | |
| Číslo ORP3 (ČSÚ): | 3203 (3203) | |
| Název ORP3: | Horažďovice | |
| Kód OPOU2 ČSÚ: | 32031 | |
| Název OPOU2: | Horažďovice | |

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

|  | Kód části obce PRVK: | Název části obce: | Kód části obce PRVK: | IČOB obce ÚIR: |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | CZ032.3404.3203.0088.01 | Myslív | 10066 | 556734 |

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Myslív (556 - 595 m n.m.) je obcí střediskového charakteru, nachází se 8 km severovýchodně od města Plánice. Správní území obce tvoří 4 administrativní části - Loužná, Milčice, Myslív a Nový Dvůr. Obec Myslív je v terénu rozdělena na Horní Myslív a Dolní Myslív, zvaný Draha. Zástavbu obce tvoří rodinné domy venkovského typu, budovy občanské vybavenosti, sportovní areály, hospodářské a rekreační budovy a usedlosti. V současné době zde trvale žije 283 obyvatel.

Nejbližší vodoteč je bezejmenný přítok Myslívského potoka. Obec se nachází v ochranného pásma III. stupně (vodohospodářsky významný tok Úslava).

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel z registru obce z roku 2018
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Myslív je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obec je rozdělena na Horní a Dolní Myslív (tzv. Draha). Horní Myslív má situované zdroje vody v jižní části pod obcí. Studna a vrt mají celkovou vydatnost 0,8 l/s. Kvalita vody nevyhovuje v ukazateli dusičnanů (75 mg/l). Z prameniště se čerpá pitná voda přes spotřebiště do VDJ Myslív 100 m³ (620,0/- m n.m.). Výtlačný řad slouží zároveň jako zásobní, kterým je gravitačně pitná voda přivedena zpět do obce. Dolní Myslív je zásobován z vodovodu pro veřejnou potřebu, který si občané spravují sami. Vydatnost prameniště Dolní Myslív je dostatečná pro zabezpečení průměrné potřeby vody. Prameniště je situováno jihozápadně od obce. Pitná voda je z prameniště gravitačně přivedena do VDJ Dolní Myslív - m³ (576,0/- m n.m.). Z tohoto vodojemu je Dolní Myslív zásoben gravitačně pitnou vodou.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu. V období maximálních potřeb vody bude třeba přistoupit k regulaci dodávky pitné vody. V Dolním Myslívu předpokládáme v roce 2004 výměnu starého ocelového potrubí za nové polyetylenové. Narozdíl od Urbanistické studie „Program rozvoje“ nepředpokládá nárůst obyvatel v obci. Z tohoto důvodu neuvažuje s dostavbou vodovodní sítě v místech nově navrhované zástavby.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Plánice – 8 km, záložní zdroj v obci
Užitkovou vodou – potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Myslív, která se nachází v ochranného pásma III. stupně (vodohospodářsky významný tok Úslava), má vybudovanou jednotnou kanalizační síť pro veřejnou potřebu, provozovanou obcí. Tato kanalizace nese všechny

charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkoncepčně, postupně podle možností předchozích správců území a momentálních požadavků. Kanalizace byla vybudovaná z betonových trub DN 300 a DN 400 mm v celkové délce 2,66 km. Splaškové vody z části obce (cca 90 %) odtékají po předčištění v biologických septicích (cca 125 ks) do této kanalizace. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v žumpách (cca 19 ks). Dešťové vody jsou částečně (cca 80 %) odváděny jednotnou kanalizací a částečně systémem příkopů, struh a propustků na terén.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové gravitační a z části tlakové kanalizační sítě v celkové délce 3 371 m. Vzhledem ke členění terénu bude významná část obce Horní Myslív gravitačně odkanalizována na čerpací stanici odpadních vod, ze které bude proveden výtlačný řad PEHD DN80 v délce 251m, zaústěný do jiného gravitačního úseku kanalizace, ze kterého již splaškové vody budou gravitačně odvedeny na ČOV, situovanou pod obcí Dolní Myslív.

Je uvažováno s výstavbou centrální mechanicko – biologické čistírny pro 440 EO. Na čistírně bude provedena také svozová jímka, pro likvidaci splaškových odpadních vod z místní části Loužná a Nový Dvůr. Projektovaná kapacita čistírny zohledňuje také výhledový nárůst obyvatel v řešených obcích.

Stávající kanalizace v obci Myslív pak bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

AKTUALIZACE - poznámky:

| A | Datum aktualizace: | Popis: |
|---|--------------------|---|
| | 17.01.2019 | Aktualizace 2018 - změna návrhu kanalizace |
| | 30.11.2004 | PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o. |