

A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Velešice
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3203.0092.05	
Název obce:	Pačejov	
Kód obce (IČOB):	11729 (556912)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3203 (3203)	
Název ORP3:	Horažďovice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32031	
Název OPOU2:	Horažďovice	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3203.0092.05	Velešice	11733	556912

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCE (části obce - ZSJ)

Velešice (539 – 554 m n.m.) jsou administrativní část obce Pačejov. Nachází se 1 km jihozápadně od Pačejova. Jedná se o místní část se zástavbou rodinných domů a rekreačních objektů. V místní části je 89 trvale bydlících obyvatel. V roce 2015 se předpokládá nárůst na 96 obyvatel. Výhledově se počítá s výstavbou jednoho rodinného domu.

Recipientem je Pačejovský potok. Velešice se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- prohlášení s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Velešice je v současné době zásobena z větší části pitnou vodou z domovních studní. Množství vody v těchto studních je ovlivněno množstvím srážek. Během suchých měsíců se zde projevuje nedostatek vody. Kvalita vody nevyhovuje platné vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu z důvodu vysoké radonové zátěže. Část obyvatel je zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody jsou dva vrty HJ1 a HJ2, o celkové vydatnosti 1,0 l/s situované na východním okraji osady. Kvalita vody je dobrá. Pitná voda se čerpá výtlačným řadem z HV2 do HV1 potrubím PVC/PE – DN 50 mm, délky 0,130 km a potrubím PVC/PE – DN 580 mm, délky 0,412 km z HV1 do VDJ 30 m3, ze kterého je místní část Velešice zásobována gravitačně pitnou vodou. Rozvodná síť je z PVC/PE – DN 90 mm, délky 0,580 km.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V obci je uvažováno s dostavbou vodovodní sítě potrubím PVC/PE – DN 80 mm, délky 0,350 km. Předpokládaná doba realizace po roce 2015.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Pačejova, 1 km
Užitkovou vodou – domovní studny, Pačejovský potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Velešice má vybudovanou pouze dešťovou kanalizaci. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací, kterou spravuje obec do Pačejovského potoka. Kanalizace byla vybudovaná z betonových trub DN 400 – 800 mm v celkové délce 0,89 km.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 1,6 km bude vybudována z kameninových kanalizačních trub profilu DN 250 mm. Odpadní vody budou odváděny touto kanalizací do kanalizační sítě obce Pačejov a odtud pak k likvidaci na centrální čistírně.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.