

A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Dolní Metelsko
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3204.0102.02	
Název obce:	Horšovský Týn	
Kód obce (IČOB):	04487 (553671)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3204 (3204)	
Název ORP3:	Horšovský Týn	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32041	
Název OPOU2:	Horšovský Týn	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3204.0102.02	Dolní Metelsko	04493	553671

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Dolní Metelsko (406 - 419 m n.m.) je administrativní částí města Horšovský Týn. Nalézá se 4 km severozápadně od Horšovského Týna. Za prací občané dojíždí do Horšovského Týna. V místní části je 74 trvale bydlících obyvatel. Neplánuje se výstavba obytných objektů, v roce 2015 se předpokládá 65 obyvatel. Recipientem je Křakovský potok. Místní část Dolní Metelsko se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- prohlášení s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.s.

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Dolní Metelsko není zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. 50% obyvatel používá ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny. 50% obyvatel je zásobeno ze soukromého vodovodu farmáře p. Hetneroviče (bývalé ZD). Zdrojem vodovodu je kopaná studna, ze které se čerpá do vodovodní sítě.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobení místní části Dolní Metelsko se nebude měnit ani v budoucnosti.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny z Horšovského Týna, 4 km
Užitkovou vodou – Dolnometelský rybník

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Dolní Metelsko má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je, po předčištění v septicích, napojeno cca 37 % obyvatel. Kanalizace, která je ve správě města Horšovský Týn, má celkovou délku 0,6 km. Vybudována je z trub betonových DN 300. Svým provedením plně nevyhovuje současným normám. Především netěsností a hloubkou uložení. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny do bezejmenné vodoteče.

Od 44 % obyvatel jsou v septicích předčištěné odpadní vody vypouštěny přímo do vodoteče.

V obci je soukromá MČOV pro 15 obyvatel (19 %). Dešťové vody jsou částečně odváděny dešťovou kanalizací, částečně je využíván systém příkopů, struh a propustků.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

S ohledem na velikost této místní části a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou je využíván místní podzemní zdroj jehož poloha nebyla upřesněna není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod

a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Horšovský Týn.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.