


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Svrčovec
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3205.0127.08	
Název obce:	Dolany	
Kód obce (IČOB):	02834 (556106)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3205 (3205)	
Název ORP3:	Klatovy	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32051	
Název OPOU2:	Klatovy	

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3205.0127.08	Svrčovec	02837	556106

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Svrčovec (383 – 395 m n.m.) se nachází 2,5 km jižně od obce Dolany. Jedná se o místní část se zástavbou starých zemědělských usedlostí a rekreačních objektů, budov občanské vybavenosti a rodinných domů. Žije zde 227 trvale bydlících obyvatel. Za pracovními příležitostmi obyvatelé dojíždí, v místě možnost zaměstnání v kamenolomu, ve službách a v zemědělství a průmyslu. Výhledově není s výrazným rozvojem počítáno. Recipientem je řeka Úhlava. Svrčovec se nachází v ochranném pásmu III. stupně

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce z ČSÚ k 1.1. 2018
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele
- povolení k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace sídla Svrčovec do vod povrchových, a to do toku řeky Úhlavy v ř.km 39,7, vydané MěÚ Klatovy pod č.j. ŽP/2068/16/Le ze dne 16.3.2016

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Svrčovec je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který je ve správě obce. Zdrojem vody je vrt o vydatnosti 2 l/s z roku 1960. Kvalita vody vyhovuje. Voda z vrtu se čerpá do VDJ Svrčovec 1×100 m3 (418,0/415,0 m n.m.) přívodním řadem z PVC DN 90 v délce 0,31 km. Z tohoto vodojemu je místní část Svrčovec zásobena gravitačně pitnou vodou rozvodnými řady z PVC DN 90 v délce 2,597 km a z oceli DN 63, 80 v celkové délce 1,12 km.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Z důvodu zlepšení tlaku gravitačního vodovodu je nutno vybudovat přečerpávací tlakovou stanici. Vzhledem k častým poruchám na vodovodu z oceli, který je z roku 1965, uvažujeme o jeho nahrazení za polyetylenové potrubí.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

#### ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisternami z Dolan – 2,5 km  
Užitkovou vodou – řeka Úhlava, místní studny

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Dolany – Svrčovec, která se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), má vybudovanou jednotnou kanalizační síť pro veřejnou potřebu. Tato kanalizace, provozovaná obcí Dolany, nese všechny charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkoncepčně, postupně podle možností předchozích správců území a momentálních požadavků. Kanalizace byla vybudovaná z betonových trub DN 300 a 400 mm v celkové délce

1,380 km a z PVC DN 300 mm 505 km. Splaškové vody (cca 70 %) jsou po předčištění v biologických septicích popř. v domovních mikročistírnách odváděny touto kanalizací do řeky Úhlavy. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v žumpách, odkud se vyvážejí na ČOV Klatovy.  
Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do řeky Úhlavy.

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Na základě vypracované variantní studie obec plánuje finančně podporovat výstavbu domovních ČOV v celém svém správním území s tím, že domovní ČOV budou napojeny do stávající kanalizace.

### AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	17.01.2019	Aktualizace 2018 - změna návrhu vodovodu
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.