

## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Chlistov
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3205.0130.01
Název obce:	Chlistov
Kód obce (IČOB):	05132 (556343)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3205 (3205)
Název ORP3:	Klatovy
Kód OPOU2 ČSÚ:	32051
Název OPOU2:	Klatovy

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3205.0130.01	Chlistov	05132	556343

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCE (části obce - ZSJ)

Chlistov (516 - 538 m n.m.) je samostatná obec. Nachází se 12 km jihovýchodně od města Klatovy. Jedná se o obec se zástavbou rodinných domů a velkou chatovou oblastí. Pracovní příležitosti v místě nejsou, obyvatelé za práci dojíždí. V obci je 108 trvale bydlících obyvatel. V roce 2015 se předpokládá v obci 110 obyvatel. Výhledově se počítá s výstavbou 10 nových rodinných domů.

Recipientem je Mochtínský potok. Chlistov se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava).

## C. PODKLADY

- prohlášení s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Chlistov je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Provozovatelem jsou Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Jako zdroj vody vodovodu, který byl postaven v roce 1979, slouží studna a vrt situované na sever od osady. Vydátnost vody je dostatečná. Kvalita vody vyhovuje.

Voda ze studny a vrtu se čerpá společným výtlačným řadem PVC DN 50 (0,400 km) do VDJ Chlistov 1×100 m<sup>3</sup> (-/ - m n.m.). Z tohoto vodojemu je obec zásobena gravitačně pitnou vodou přívodním řadem PVC DN 100 (0,366 km). Po obci je voda vedena rozvodnými řady z PVC DN 50, 80, 100 o celkové délce 1,910 km.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

**ZA KRIZOVÉ SITUACE** (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisternami z Klatov, 11 km

Užitkovou vodou – Mochtínský potok, 3 místní rybníky, nádrž

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Chlistov, která se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v žumpách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Mochtínského potoka.

### E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po roce 2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby :

Domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby do vodoteče, nebo vsakováním (za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem).

Jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV určenou pro obec).

Dále bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových žump pro zachycování odpadních vod.

V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v žumpách likvidovány na čistírně odpadních vod město Klatovy.

## AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.