

A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Beňovy
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3205.0136.01	
Název obce:	Klatovy	
Kód obce (IČOB):	06579 (555771)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3205 (3205)	
Název ORP3:	Klatovy	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32051	
Název OPOU2:	Klatovy	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3205.0136.01	Beňovy	06599	555771

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Část Beňovy (394-408 m n.m.) se nachází 2 km západojihozápadně od Klatov. Obec je sídlo nestřediskového charakteru, leží na jihovýchodním břehu recipientu řeky Úhlavy, v mírně zvlněném terénu Šumavského podhůří, na výjezdu silnice Klatovy-Kdyně, správní území je součástí katastrálního území Klatovy. V obci je v současné době 85 trvale žijících obyvatel. Tento stav by měl být s vyváženým nárůstem mladší generace a s plánovanou výstavbou do roku 2015 zvýšen na 90. Zástavbu tvoří rodinné domy a zemědělské usedlosti. Struktura obyvatelstva je vyvážená s nárůstem mladší generace. Nabídka pracovních příležitostí je především v blízkých Klatovech.

Zvláště chráněná území se na k.ú. nenacházejí, je zde ochranné pásmo III. stupně (vodárenský tok Úhlava).

C. PODKLADY

- údaje o počtu obyvatel obce ke dni 31.12.2009
- provozní údaje z Šumavských vodovodů a kanalizací a.s.
- Projekt Šumava - Záměr projektu dle směrnice MŽP č. 11/2003 ze dne 5. srpna 2003- rozhodnutí Městského úřadu Klatovy (povolení k vypouštění odpad.vod z veřejné kanalizace sídla Beňovy č.j. ŽP 5940/2004 ze dne 14.12.2004).
- provozní údaje Šumavských vodovodů a kanalizací a.s.

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část města Klatovy – Beňovy je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který má ve správě Statek Beňovy s.r.o., vlastníkem je Statek Beňovy spol. s r.o. Voda je dodávána ze skupinového vodovodu Nýrsko -Klatovy, jehož zdrojem je vodní nádrž Nýrsko.

Místní část Beňovy je napojena na vodovodní systém města Klatovy - tlakové pásmo I. (VDJ Hůrka II. – 453,0/448,0 m n.m.), který mají ve správě Šumavské vodovody a kanalizace a.s., vlastníkem je město Klatovy. Napojení bylo provedeno na stávající vodovodní síť města Klatovy (Jižní okružní řad) přes vodoměrnou šachtu.

Profil materiál délka v km uvedeno do provozu

Zásobovací vodovodní řad:

DN 80 PE 0,916 1989

DN 80 LT 0,004 1989

Rozvodné vodovodní sítě:

DN 50 OC 0,160 1973

Přípojky:

Kusů délka uvedeny do provozu

12 0,144 průběžně

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu. Vzhledem k vyšším únikům vody z vodovodní sítě se předpokládá postupná rekonstrukce stávajících vodovodních řádů DN 80 mm v celkové délce cca 0,310 km.

Obecní vodovod bude převeden do majetku města Klatovy a tím se stane součástí vodovodu pro veřejnou potřebu města Klatovy včetně provozování akciovou společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Veřejný vodovod v místní části bude prodloužen vodovodními řadů DN 80 mm v celkové délce cca 0,370 km k ostatním nemovitostem v Beňovech.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Klatov, 2 km
Užitkovou vodou – řeka Úhlava

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část města Klatovy - Beňovy, která se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Kanalizace, která je z části ve vlastnictví Města Klatovy a z části ve vlastnictví Statku Beňovy, nese všechny charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkonceptně, postupně podle možností předchozích správců území a momentálních požadavků.

Kanalizací, která byla vybudovaná z betonových trub DN 300 mm v celkové délce 0,271 km a z kameninových trub DN 200, 300, a 400 mm v celkové délce 0,152 km, odtékají splaškové vody (cca 40 %) po předčištění v biologických septicích přímo do řeky Úhlavy. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v žumpách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou částečně (cca 40 %) odváděny jednotnou kanalizací a částečně systémem příkopů, struh a propustků do řeky Úhlavy.


E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Místní část Beňovy by se v budoucnu měla připojit na kanalizační systém města Klatovy s centrálním čištěním splaškových vod na ČOV Klatovy.

Oddílná splašková kanalizace v celkové délce cca 0,705 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250. Splaškové vody z osady Beňovy budou spolu svedeny gravitační kanalizací do čerpací stanice Beňovy, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem PE 100 v délce 1,250 km do jednotné kanalizace Klatovy.

Součástí kanalizační sítě jsou i tři čerpací stanice a výtlačné řady DN 40 v celkové délce 0,162 km. Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a žump. Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

AKTUALIZACE - poznámky:

 Datum aktualizace:	Popis:
24.1.2011	Aktualizace 2010
30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.