

A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Dehtín
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3205.0136.03	
Název obce:	Klatovy	
Kód obce (IČOB):	06579 (555771)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3205 (3205)	
Název ORP3:	Klatovy	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32051	
Název OPOU2:	Klatovy	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3205.0136.03	Dehtín	16764	555771

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část města Klatovy - Dehtín (382 - 401 m n.m.) se nachází 5 km severně od Klatov, na silnici I.třídy č.27 Plzeň - Klatovy.
Zástavbu tvoří rodinné domy, občanská vybavenost a drobné provozovny. V obci je v současné době 46 trvale žijících obyvatel. Tento stav by měl být s vyváženým nárůstem mladší generace zachován. Nabídka pracovních příležitostí je především v Klatovech a okolních větších obcích a městech.
Nejbližší vodotečí obce je Točnický potok. Zvláště chráněná území se na katastrálním území nenacházejí. Obec se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava).

C. PODKLADY

- údaje o počtu obyvatel obce ke dni 31. 12. 2012
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.
- rozhodnutí Městského úřadu Klatovy (povolení k vypouštění odpad.vod z veřejné kanalizace sídla Dehtín) č.j.ŽP/1671/13/Le ze dne 6.3.2013 a je platné do 31.1.2023
- DSP „Vodovod a kanalizace, Klatovy – Štěpánovice – Dehtín“ zpracoval Vodohospodářský podnik s.r.o. v roce 2003

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část města Klatovy - Dehtín je v současné době zásobena pitnou vodou z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody nevyhovuje v těchto ukazatelích: železo, dusitany, mangan, absorbance, zákal, psychrofilní bakterie.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V místní části je uvažováno s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu, který bude napojen na vodovod v místní části Klatovy – Štěpánovice. Štěpánovice jsou napojeny na klatovský vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Nýrsko – Klatovy. Ze Štěpánovic bude vybudován nový přívodní řad do Dehtína z plastového potrubí DN 80 o délce 2,210 km. Na tento přívodní řad budou napojeny nové rozvodné řady v Dehtíně z plastového potrubí DN 50, 80 o celkové délce 1,023 km. Na přívodním řadu u Dehtína bude osazena redukční šachta, která zabezpečí snížení tlaku ve vodovodní síti na 0,6 MPa pro Dehtín. Stávající vodojem 60 m3 (479,91/477,80 m n.m.) ve Štěpánovicích je zrekonstruován a ve výhledu bude využíván pro Dehtín. Realizace se předpokládá do roku 2015.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Klatov, 5 km
Užitkovou vodou – Nový rybník u Vícenic – 1 km, Točnický potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část města Klatovy - Dehtín, která se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), má

vybudovanou jednotnou kanalizační sítí. Tato kanalizace, provozovaná městem, nese všechny charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkoncepčně, postupně podle možností předchozích správců území a momentálních požadavků. Kanalizací, která byla vybudovaná z betonových trub DN 300, 400, 500, 600 a 900 mm v celkové délce 1,115 km a z trub z PVC DN 500 v celkové délce 0,007 km, odtékají splaškové vody (cca 50 %) po předčištění v biologických septických do Točnického potoka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v žumpách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou částečně (cca 50 %) odváděny jednotnou kanalizací a částečně systémem příkopů, struh a propustků do Točnického potoka. V chodníku při silnici I. tř. byla v roce 2012 vybudována dešťová kanalizace z PPUR2 DN 200 mm v délce 0,126 km.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Místní část Dehtín bude připojena na kanalizační systém města Klatovy s centrálním čištěním splaškových odpadních vod na ČOV Klatovy. Gravitační splaškovou kanalizací budou splaškové vody odváděny na čerpací stanici odpadních vod, kde budou přečerpávány do stávající gravitační kanalizace v místní části Štěpánovice a odtud odvedeny stávajícím gravitačním systémem na ČOV v Klatovech. Stávající jednotná kanalizace bude sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	24.2.2015	Aktualizace 2014
	24.1.2011	Aktualizace 2010
	30.6.2008	Aktualizace karet obcí za rok 2006
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.