

A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Lomec
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3205.0139.01
Název obce:	Lomec
Kód obce (IČOB):	02949 (578070)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3205 (3205)
Název ORP3:	Klatovy
Kód OPOU2 ČSÚ:	32051
Název OPOU2:	Klatovy

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3205.0139.01	Lomec	02949	578070

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Lomec (408 - 433 m n.m.) je samostatná obec, která má dvě administrativní části. Nachází se 3 km jihozápadně od města Klatovy. Jedná se o obec se zástavbou rodinných domů, bytových domů a zemědělských usedlostí. V obci je 80 trvale bydlících obyvatel. Za pracovní příležitostí obyvatelé z větší části dojíždí. Výhledově se s rozvojem obce nepočítá.

Recipientem je Novákovický potok. Lomec se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), neleží v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- prohlášení s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Lomec je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který má ve správě Statek Beňovy s.r.o., Fond národního majetku je vlastníkem.

Zdrojem vody tohoto vodovodu je vrt – vydatnost 0,36 l/s. Vydatnost tohoto vrtu je dostatečná. Kvalita vody je dobrá. Z vrtu se pitná voda čerpá výtlačným řadem z PVC DN 100 (0,900 km) do VDJ Lomec – 40 m3 (452,00/- m n.m.). Z tohoto vodojemu je obec zásobena gravitačně pitnou vodou rozvodným řadem a PVC DN 50 (0,180 km), nebo se může voda čerpat odbočkou z výtlačného řadu z LT DN 80 (0,350 km) přímo do vodovodní sítě.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Do budoucna se předpokládá připojení obce Lomec na skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy, jehož zdrojem je vodní nádrž Nýrsko.

Řešení je společné pro obce Lomec a Novákovice.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisternami z Klatov – 3 km

Užitkovou vodou – Novákovský potok, rybník

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Lomec, která se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v žumpách, odkud se vyváží na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Novákovického potoka.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Dle závěru variantní studie je plánována výstavba oddílného splaškového kanalizačního systému s centrální čistírnou odpadních vod, která bude společná i pro místní část Novákovice.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	19.01.2021	Aktualizace 2020 - změna návrhu kanalizace
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.