


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Rovná
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3205.0151.13	
Název obce:	Strážov	
Kód obce (IČOB):	15680 (557137)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3205 (3205)	
Název ORP3:	Klatovy	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32051	
Název OPOU2:	Klatovy	

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3205.0151.13	Rovná	15678	557137

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCE (části obce - ZSJ)

Osada Rovná (444 – 463 m n.m.) je obcí s malým počtem obyvatel. V současné době zde trvale žije 14 obyvatel. Tento stav by se měl do roku 2015 zachovat, možný je mírný vzestup a to na 16. Osada se nachází se 1,5 km severozápadně od obce Strážov.

Jedná se o obec se zástavbou rodinných domů venkovského typu, hospodářských a rekreačních objektů.

Za pracovní příležitosti obyvatel z větší části dojíždí.

Nejbližší vodotečí obce je Stážovský potok. Osada Rovná se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), v CHKO se nenachází.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.
- informace od provozovatele

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Osada Rovná je v současné době zásobena pitnou vodou z místního vodovodu, který má ve správě VODOSPOL s.r.o. Klatovy. Jedná se o gravitační vodovod, jehož zdrojem vody dva pramení zářezy situované severně od osady. Vydátnost vody prameniště je 0,2 l/s. Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení chlornanem sodným ve vodojemu vyhovující. Pitná voda je z prameniště gravitačně přivedena do VDJ Rovná 1×20 m<sup>3</sup> (475,0/473,1 m n.m.). Z tohoto vodojemu je osada Rovná zásobena gravitačně pitnou vodou.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu. Vzhledem k vyšším únikům vody z vodovodní sítě uvažujeme v roce 2015 nahrazením stávajícího polyetylenového potrubí za polyetylenové potrubí.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – balená voda

Užitkovou vodou – Strážovský potok, místní rybník a studny

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část obce Strážov – Rovná, která se nachází v ochranném pásmu III. stupně (vodárenský tok Úhlava), nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v žumpách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Strážovského potoka.

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

S ohledem na velikost místní části Rovná není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.  
Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových žump pro zachycování odpadních vod.  
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v žumpách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Strážov.

### AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.