


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Hubenov
Kód části obce PRVK:	CZ032.3407.3206.0171.02	
Název obce:	Horní Bělá	
Kód obce (IČOB):	04231 (558877)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3206 (3206)	
Název ORP3:	Kralovice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32063	
Název OPOU2:	Plasy	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3407.3206.0171.02	Hubenov	04232	558877

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Hubenov (531–550 m n.m.) se nachází 2 km západně od Horní Bělé, jejíž je administrativní částí. Leží v mírném svahu směrem severovýchodním. Zástavbu obce tvoří zemědělské usedlosti a rodinné domy. Do roku 2015 se s větším rozvojem nepočítá, výstavba 2 rodinných domů. Obyvatelstvo je středního věku. Za prací dojíždí 80 % obyvatel. Je zde 58 trvale bydlících obyvatel, do roku 2015 se předpokládá nárůst na 68 obyvatel. Recipientem je řeka Bělá a z menší části Brodský potok.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Hubenov není vodovod pro veřejnou potřebu. Všichni obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody v domovních studních je dostatečné, kromě období sucha, kvalita pitné vody je vyhovující. Nachází se zde dvě obecní studny. Jako zdroj požární vody slouží dva rybníky.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Vzhledem k poklesu hladin vody ve studních má obec záměr napojit na stávající vodovodní řad vodovod pro Hubenov vzdálený 0,5 km. Vzhledem k tomu, že není zájem ze strany VaK z finančních důvodů, bude tuto trasu provozovat obec Horní Bělá. Tato akce bude realizována v případě, že budou získány finanční prostředky a bude realizován průtah části obce Hubenov. Předpokládaný rozsah vodovodní sítě DN 80 v Hubenově je 1 308 m.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou - obecní studny, dovoz cisternami z Vrtba (1 km) nebo z Trnové (9 km) Užítkovou vodou – studny, dva rybníky

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Horní Bělá - Hubenov má vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, vlastněnou a provozovanou obcí. Tato kanalizace nese všechny charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkoncepčně, postupně podle možností předchozích správců území a momentálních požadavků. Je funkční, ale netěsná. Kanalizace byla vybudována z betonových trub DN 400 mm v celkové délce 0,6 km. Splaškové vody jsou zčásti po předčištění v 1 biologickém septiku a 1 domovní mikročistírně odváděny touto kanalizací do příkopů a dále k potokům. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvázejí na ČOV do 10 km vzdálené Trnové a na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací a příkopy do Bělského potoka.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k plánované rekonstrukci vozovky 204/II v Hubenově má obec zájem o oddělení dešťové a splaškové kanalizace s tím, že dešťová kanalizace bude vyústěna do místní vodoteče na severozápadním okraji obce Hubenova. Splašková kanalizace bude řešena tak, že v Hubenově bude položeno dvoje potrubí u č.p. 1 a bude přečerpávací stanice. (výkon 6,0 l/s, H = 30 m). Splašková kanalizace bude propojena s osadou Vrtbo a zaslepena do doby, než bude vyřešeno čištění odpadních vod.

Tato akce bude realizována v případě, že budou získány finanční prostředky a bude realizován průtah části obce Hubenov.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	24.1.2011	Aktualizace 2010
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.