


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Hodoviz
Kód části obce PRVK:	CZ032.3407.3206.0172.02
Název obce:	Hvozď
Kód obce (IČOB):	05023 (558931)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3206 (3206)
Název ORP3:	Kralovice
Kód OPOU2 ČSÚ:	32062
Název OPOU2:	Manětín

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚÍR:
	CZ032.3407.3206.0172.02	Hodoviz	05022	558931

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Hodoviz (479 - 501 m n.m.) se nachází 2 km severně od obce Hvozď, jejíž je administrativní částí. Zástavbu tvoří rodinné domy a rekreační objekty. V obci je 47 trvale bydlících obyvatel, v roce 2015 se předpokládá 49 obyvatel. Za pracovní příležitosti obyvatelé dojíždí. Výhledově není počítáno s rozvojem obce. Recipientem je bezejmenná vodoteč. Hodoviz se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V administrativní části Hodoviz je vybudován místní vodovod, který zásobuje 15 % obyvatel. Vlastníkem vodovodu je Hvozdecká zemědělská a.s., která v minulosti zásobovala vodou svoji farmu. V současnosti již Hvozdecká zemědělská a.s. tuto farmu nepoužívá a vodou je zásobováno pouze obyvatelstvo. Zdrojem vody je vrtaná studna z roku 1962, voda z mělké studny je nekvalitní a jako pitná je použitelná pouze po převaření, je čerpána do rozvodné sítě z potrubí PE DN 63 v délce 0,42 km. Ostatní obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní, kvalita vody taktéž nevalná (nutno převažovat). Kapacita pitné vody není známa. V obci se nachází jedna obecní studna na užitkovou vodu. K zásobení požární vodou slouží návesní rybník.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec uvažuje s vybudováním vodovodu a vlastní akumulace pitné vody ve vodojemu. Zásobování bude gravitační. Vodovod bude napojen na síť obce Hvozď a její zdroj.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – balená voda  
Užitkovou vodou – z návesního rybníka a z obecní studny

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Administrativní část Hodoviz má vybudovanou dešťovou kanalizaci. Kanalizace byla vybudována z betonových trub DN 600 v celkové délce 0,6 km. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

### E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

S ohledem na velikost této místní části a počtu trvale bydlících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Hvozd.

## AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	23.06.2020	Aktualizace 2019 - změna návrhu vodovodu
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.