

A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Slatina
Kód části obce PRVK:	CZ032.3407.3206.0195.01	
Název obce:	Slatina	
Kód obce (IČOB):	05457 (566748)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3206 (3206)	
Název ORP3:	Kralovice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32061	
Název OPOU2:	Kralovice	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3407.3206.0195.01	Slatina	05457	566748

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Slatina (408 - 428 m n. m.) je samostatná obec, která se nachází 10,5 km východně od města Kralovice. Zástavbu tvoří bývalé zemědělské usedlosti a rekreační chalupy. V obci je 80 trvale bydlících obyvatel, do roku 2015 se předpokládá pokles na 60 obyvatel. Za pracovní příležitosti obyvatelé dojíždí. Výhledově není počítáno s rozvojem obce. Recipientem je bezejmenná vodoteč, vlévající se do řeky Javornice. Na k.ú. Slatina zasahuje chráněná krajinná oblast Křivoklátsko.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci jsou obyvatelé zásobeni vodou z domovních studní, v nichž je kolísavé množství vody a nevyhovující kvalita, zejména v ukazateli dusičnanů. Na návsi je obecní studna s užitkovou vodou. Nad severním okrajem obce je provozována studna zásobující zemědělský podnik. Zdrojem požární vody je požární nádrž na návsi.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme do roku 2015 zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat platným předpisům, kterými se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. Po roce 2015 navrhujeme využití stávajícího zdroje a přívodu pro zemědělský podnik a vybudování rozvodné sítě v obci z PVC DN 90 – 0,65 km.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Kožlan, 7 km
Užitkovou vodou – domovní studny, požární nádrž

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V obci je vybudována dešťová kanalizace z betonových trub DN 300, 400 a 1200 v celkové délce 0,65 km, která odvádí dešťové vody z celé obce. Splaškové vody jsou předčištěny v 10 septicích se zemními filtry a vsakováním a akumulovány v 17 bezodtokových jímkách s odvozem na pole.

Z větších producentů odpadních vod je zde zemědělský podnik Kora PS s.r.o. s 5 zaměstnanci, chovem 150 kusů skotu, 60 kusů prasat a vlastními jímkami s vývozem na pole.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

S ohledem na velikost této obce, počet trvale bydlicích obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Kožlany 7 km.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.