

A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Chynín
Kód části obce PRVK:	CZ032.3405.3207.0204.03
Název obce:	Čížkov
Kód obce (IČOB):	02407 (557650)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3207 (3207)
Název ORP3:	Nepomuk
Kód OPOU2 ČSÚ:	32071
Název OPOU2:	Nepomuk

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3405.3207.0204.03	Chynín	19623	557650

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Chynín se nachází 11 km severovýchodně od města Nepomuku, v nadmořské výšce 500 m. n. m, v oblasti převážně lesní a zemědělské. Správou patří pod obec Čížkov. V současnosti zde žije 31 obyvatel (odhad PRVKPK – v r.2015 – 28 obyvatel).

V Chyníně i je 76 % domů užíváno k rekreaci. Recipientem je bezejmenná vodoteč Dožínského potoka. Chynín se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovate

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Chynín není vodovod, obyvatelé obce jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

Množství vody ve studnách je dostatečné pouze v části obce (75 %), kvalita vody je dobrá.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Do budoucna uvažují o vybudování veřejného vodovodu podle finančních možností. PRVKPK nepředpokládá realizaci stavby vodovodu v bližším časovém horizontu (před r. 2015).

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Nepomuk 11 km
Užitkovou vodou – bezejmenný potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Chynín má částečně vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je provedena z betonových trub DN 400, o celkové délce 0,5 km, do které po předčištění v septicích odvádí odpadní vody 26 % obyvatel. Jednotná kanalizace je vyústěna do obecního rybníka a odtud do Dožínského potoka.

74 % obyvatel, zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na polní a jiné pozemky.

Jednotná kanalizace odvádí cca 70 % dešťové vody, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do povodí Dožínského potoka.

Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Čížkov.

Obec pro nedostatek finančních prostředků neuvažuje o rozšíření kanalizační sítě, ani o vybudování ČOV.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015.

PRVKPK předpokládá individuální čištění i po r.2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď:

domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče, kanalizace nebo zasakováním.
(Za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)

jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV)

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.