


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Mileč
Kód části obce PRVK:	CZ032.3405.3207.0213.01
Název obce:	Mileč
Kód obce (IČOB):	09456 (558052)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3207 (3207)
Název ORP3:	Nepomuk
Kód OPOU2 ČSÚ:	32071
Název OPOU2:	Nepomuk

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3405.3207.0213.01	Mileč	09456	558052

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Mileč se nachází 3 km jižně od města Nepomuku, v nadmořské výšce 460 m. n. m, v oblasti převážně zemědělské. Výhledově obec nepočítá s nárůstem obyvatel. Recipientem je Myslívský potok. Obec se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti. V současnosti v obci žije 117 obyvatel (odhad PRVKPK – v r.2015 – stagnace – 117 obyvatel).

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

Podklady pro aktualizaci 2006:
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Mileč je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Nepomuk – Mileč – Maňovice.

Na zásobní řad z vodojemu „Šibenice“ do města Nepomuk je napojen přívodní řad do obce Mileč z potrubí PVC DN 100 o celkové délce 1,589 km. Z obce pokračuje přívodní řad z potrubí PVC DN 100 o celkové délce 1,560 km, přes vodojem Mileč – „Na Vápenici“ 1×40 m3 do místní části Maňovice.

Vodovodní rozvodné řady v obci jsou zhotoveny z potrubí PVC DN 100, PVC DN 90 a PVC DN 50 o celkové délce 1,558 km.

Vlastníkem vodovodních rozvodů je obec Mileč, provozovatelem je VAK Starý Plzenec.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Nepomuk 3 km
Užitkovou vodou – Myslívský potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Mileč má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, která je provedena z betonových trub DN 300, o celkové délce 2,3 km, do které po předčištění v septicích odvádí odpadní vody 58 % obyvatel. Kanalizace je vyústěna do Myslívského potoka.

42 % obyvatel, zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na polní a jiné pozemky.

Jednotná kanalizace odvádí cca 70 % dešťové vody, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do Myslívského potoka.

Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Mileč.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Výstavba nové splaškové kanalizace s jednou centrální mechanicko - biologickou ČOV v obci Želvice pro 550 EO pro všechny místní části Bezděkovce, Maňovice, Mileč, Záhoří a Želvice.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	21.07.2022	Aktualizace 2022 - změna návrhu kanalizace
	30.06.2008	Aktualizace karet obcí za rok 2006
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.