


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Bezděkovec
Kód části obce PRVK:	CZ032.3405.3207.0213.02	
Název obce:	Mileč	
Kód obce (IČOB):	09456 (558052)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3207 (3207)	
Název ORP3:	Nepomuk	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32071	
Název OPOU2:	Nepomuk	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3405.3207.0213.02	Bezděkovec	09454	558052

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Bezděkovec se nachází 6 km jihovýchodně od města Nepomuku, v nadmořské výšce 460 m. n. m, v oblasti převážně zemědělské. Výhledově se nepočítá s nárůstem obyvatel. Správou spadá pod obec Mileč. Recipientem je Myslívský potok. Bezděkovec se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti. V současnosti zde žije 45 obyvatel (odhad PRVKPK – v r.2015 – 41 obyvatel).

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Bezděkovec není vodovod, obyvatelé obce jsou zásobeni pitnou vodou z domovních a obecních studní.

Obec má zpracovaný projekt a podanou žádost o vydání Územního rozhodnutí - na stavbu vodovodu pro veřejnou potřebu. Podle finančních možností budou v obci vodovod realizovat.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec Mileč plánuje vybudování veřejného vodovodu v místní části Bezděkovec. Na konci rozvodných řadů v obci Želvice bude umístěna vodoměrná šachta, od níž povede vodovodní přivaděč z materiálu PE 90 mm do obce Bezděkovec. Délka vodovodního přivaděče bude cca 600 m. V obci Bezděkovec bude cca 1 800 m rozvodných vodovodních řadů z materiálu PE 90, které umožní připojení cca 45 přilehlých nemovitostí na zdroj kvalitní pitné vody. To představuje 100 % trvale bydlících i rekreatantů.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Nepomuk 6 km
Užitkovou vodou – Myslívský potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Bezděkovec má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, která je provedena z betonových trub DN 300, o celkové délce 0,86 km. Do této kanalizace po předčištění v septičích vypouští odpadní vody 28 % obyvatel. Kanalizace je vyústěna do Myslívského potoka.

Od 2 % obyvatel jsou odpadní vody po předčištění v domovních mikročistírnách vypouštěny mimo kanalizaci.

Odpadní vody od 70 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na polní a jiné

pozemky.

Jednotná kanalizace odvádí cca 70 % dešťové vody, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do Myslívského potoka.

Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Mileč.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec má zpracovaný záměr pro odkanalizování splaškových vod, pro nedostatek finančních prostředků realizaci nepřipravuje.

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015.

PRVKPK předpokládá individuální čištění i po r.2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby bud:

domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do kanalizace, vodoteče, nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV)

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	03.03.2017	Aktualizace 2016
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.