


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Radošice
Kód části obce PRVK:	CZ032.3405.3207.0214.04	
Název obce:	Mladý Smolivec	
Kód obce (IČOB):	09719 (558061)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3207 (3207)	
Název ORP3:	Nepomuk	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32071	
Název OPOU2:	Nepomuk	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3405.3207.0214.04	Radošice	13849	558061

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Radošice se nachází 10 km severovýchodně od města Nepomuku, v nadmořské výšce 570 m n. m., v oblasti zemědělské a lesního průmyslu. V Radošicích je 15 % budov využíváno k rekreaci. V současnosti zde žije 117 obyvatel.

Recipientem je potok Lomnice. Místní část se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Radošice není rozvod pitné vody, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

Množství vody ve studnách je nedostatečné, kvalita vody je dobrá.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec plánuje stavbu vodovodu pro veřejnou potřebu a vlastního vrtu, předpokládá se výstavba vodojemu s úpravnou vody.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Nepomuk, 10 km
Užitkovou vodou – potok Lomnice

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Radošice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, která je provedena z betonových trub DN 300 - 600, o celkové délce 1,659 km. Kanalizace je vyústěna do potoka Lomnice.

70 % obyvatel, zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na polní a jiné pozemky.

Dešťová kanalizace odvádí cca 70 % dešťové vody, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do potoka Lomnice, zbývajících 30 % je odváděno kanalizací.

Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Mladý Smolivec.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. V dané lokalitě se předpokládá vybudování nové kanalizační sítě a ČOV do roku 2025.

PRVKPK předpokládá individuální čištění do doby vyřešení kanalizace pro veřejnou potřebu.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď:

- domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče, nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)
- jímku na vyvážení (s vyvážení na ČOV).

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	20.08.2018	Aktualizace 2018 - změna návrhu vodovodu
	22.07.2009	Aktualizace karet obcí za rok 2008
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.