

## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Novotníky
Kód části obce PRVK:	CZ032.3405.3207.0222.02	
Název obce:	Prádlo	
Kód obce (IČOB):	12698 (558231)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3207 (3207)	
Název ORP3:	Nepomuk	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32071	
Název OPOU2:	Nepomuk	

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3405.3207.0222.02	Novotníky	12697	558231

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Novotníky se nachází 5 km západně od města Nepomuku, v nadmořské výšce 452m.n.m, v oblasti převážně zemědělské. Správou spadá pod obec Prádlo. K datu 03/2018 bylo v obci hlášeno 49 trvale žijících obyvatel. V dohledné době se nepočítá s nárůstem obyvatel. V místě je 54 % domů užíváno k rekreaci. Recipientem je řeka Úslava. Ttao část se nenalézá v žádné CHKO.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce z r.2017 1 ze statistik ČSÚ
- informace od vlastníka a provozovatele vodovodu a kanalizace
- mapové podklady od vlastníka a provozovatele vodovodu a kanalizace

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Prádlo včetně části Novotníky je zásobena pitnou vodou z vlastní úpravny vody. Úpravna vody Prádlo byla dokončena v roce 2004. Zdrojem surové vody je vrt umístěný v areálu ÚV. Technologie úpravy vody se skládá z odradonování, filtrace zaměřené na odstraňování železa, manganu a arsenu a dále dezinfekce chlornanem sodným. Výkon úpravy vody je 1,5 l/s. V části Novotníky se nachází 1 200 m vodovodních řadů z materiálu PVC 90 mm, 21 přípojek.

Provozovatelem úpravny vody i veřejného vodovodu je obec Prádlo.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Nepomuk 5 km  
Užitkovou vodou – řeka Úslava

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Novotníky jsou odkanalizovány systémem splaškové kanalizace vybudované v roce 2013. Splaškové stoky jsou napojeny na kanalizační systém obce Prádlo, kterým jsou odpadní vody svedeny na centrální ČOV Prádlo.

Kanalizace:  
- sběrač B – PP-UR2 – DN300 – 33,00 m  
- sběrač B – PP-UR2 – DN 250 – 303,50 m  
- sběrač C – PP-UR2 – DN 250 – 202,00 m  
- stoka C1 – PP-UR2 – DN250 – 242,50 m

- stoka C1-1 – PP-UR2- DN 250 – 38,00 m
- stoka C1-2 – PP-UR2 – DN 250 – 89,50 m
- sběrač D – PP-UR2 – DN 250 – 226,00 m
- stoka D1 – PP-UR2 – DN 250 – 28,00 m
- stoka D2 – PP-UR2 – DN 250 – 57,50 m

#### Čerpací stanice

- ČSOV 2 včetně elektrického napojení a výtlačného řadu v délce ~ 112,20 m
- ČSOV 3 včetně elektrického napojení a výtlačného řadu v délce ~ 237,00 m

Dešťové vody jsou odváděny původní jednotnou kanalizací.

Vlastníkem a provozovatelem kanalizačního systému je obec Prádló.

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Systém odkanalizování se nebude měnit.

## AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	12.01.2012	Aktualizace 2011
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.