


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Sedliště
Kód části obce PRVK:	CZ032.3405.3207.0223.01
Název obce:	Sedliště
Kód obce (IČOB):	18617 (540692)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3207 (3207)
Název ORP3:	Nepomuk
Kód OPOU2 ČSÚ:	32071
Název OPOU2:	Nepomuk

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3405.3207.0223.01	Sedliště	18617	540692

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Sedliště se nachází 5 km severovýchodně od města Nepomuku, v nadmořské výšce 450 m. n. m, v oblasti převážně zemědělské. 27 % domů užíváno k rekreaci. Recipientem je bezejmenná vodoteč - přítok Čížkovského potoka. Obec se nenalézá v žádné CHKO. V současnosti zde žije 85 obyvatel a nárůst se nepředpokládá.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Sedliště není vodovod, obyvatelé obce jsou zásobeni pitnou vodou z domovních a obecních studní.

Množství vody ve studnách je dostatečné pouze v části obce.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Nemovitosti budou i nadále zásobovány individuálními vodními zdroji.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Nepomuk 5 km
Užitkovou vodou – Čížkovský potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, která je provedena z betonových trub DN 400, o celkové délce 3,0 km se 3 VKV. Nemovitosti, připojené na kanalizaci jsou 9 ks DČOV, 22 septiků. 32 nemovitostí má žumpy na vyvážení a 11 nemovitostí má suché WC. Kanalizace je vyústěna 1 x do bezejmenné vodoteče, 2x do Čížkovského potoka.

Jednotná kanalizace odvádí cca 70 % dešťové vody, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do bezejmenné vodoteče.

Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Sedliště.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec nyní poskytuje příspěvek investorům DČOV po jejich kolaudaci. Na základě vypracované vatiantní studie se výhledově počítá s vybudování nové splaškové kanalizace s centrální ČOV cca pro 100 EO, z důvodu orografie území s hlavní čerpací stanicí v prostoru obecní návsi.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	17.01.2019	Aktualizace 2018 - změna návrhu kanalizace
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.