


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Třebčice
Kód části obce PRVK:	CZ032.3405.3207.0226.01	
Název obce:	Třebčice	
Kód obce (IČOB):	09799 (578592)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3207 (3207)	
Název ORP3:	Nepomuk	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32071	
Název OPOU2:	Nepomuk	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3405.3207.0226.01	Třebčice	09799	578592

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Třebčice se nachází 1 km východně od města Nepomuku, v nadmořské výšce 340 m. n. m, v oblasti převážně zemědělské. Výhledově obec počítá s nárůstem obyvatel o cca 40 %. Recipientem je Myslívský potok. Obec se nenalézá v žádné CHKO. V současnosti v obci žije 78 obyvatel. V obci žije navíc 30 trvale ubytovaných zaměstnanců (v areálu pily).

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Třebčice není vodovod, obyvatelé obce jsou zásobeni pitnou vodou z domovních a obecních studní.

Množství vody ve studnách je dostatečné.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec má zpracovaný záměr pro zajištění rozvodů pitné vody v obci, pro nedostatek finančních prostředků nepřipravuje realizaci. PRVKPK předpokládá individuální zásobování pitnou vodou i po r. 2015.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Nepomuk 1 km
Užitkovou vodou – Myslívský potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Třebčice má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci, která je provedena z betonových trub DN 300 a 1000, o celkové délce 0,54 km. Kanalizace je vyústěna do Myslívského potoka.

75 % obyvatel po předčištění v septických vypouští odpadní vody mimo kanalizaci.

Od 25 % obyvatel, jsou zachycovány odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na polní a jiné pozemky.

Dešťová kanalizace odvádí cca 50 % dešťové vody, zbývajících 50 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do Myslívského potoka.

Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Třebčice.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V obci se navrhuje realizace nové oddílné kanalizace v délce 1 768 m, kterou budou odváděny splaškové vody na obecní ČOV. Kanalizace bude provedena v profilech DN250, 300 s revizními šachtami do vzdálenosti 50 m. Materiál se předpokládá plast (PP, PE, nevylučuje se použití kameniny, sklolaminátu)

Splaškové vody z lokalit Na Vsi a U Hospody budou svedeny do ČS a přečerpávány do lokality V Chalupách, kde bude umístěna obecní ČOV.

Navrhuje se použití celoplastové typové mechanicko-biologické ČOV 100 EO. Kontinuálně protékány, nízkozatěžovaný aktivační systém s nitrifikací, částečně řízenou denitrifikací, regenerací kalu a samostatným kalojemem.

Stávajícím kanalizačním systémem budou nadále, stejným způsobem jako v současné době, odváděny dešťové vody do potoka.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	21.1.2013	Aktualizace 2012
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.