


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Životice
Kód části obce PRVK:	CZ032.3405.3207.0229.01	
Název obce:	Životice	
Kód obce (IČOB):	19736 (540137)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3207 (3207)	
Název ORP3:	Nepomuk	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32071	
Název OPOU2:	Nepomuk	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3405.3207.0229.01	Životice	19736	540137

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Životice se nachází 8 km jihovýchodně od města Nepomuku, v nadmořské výšce 455 m.n.m, v oblasti převážně zemědělské a rekreační. Výhledově obec nepočítá s žádným nárůstem obyvatel. Recipientem je bezejmenná vodoteč. Obec se nenalézá v žádné CHKO. V současnosti v obci žije 41 obyvatel (odhad PRVKPK – v r.2015 – 37 obyvatel).

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovate

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Životice není vodovod, obyvatelé obce jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

Množství vody ve studnách je dostatečné.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec v urbanistické studii má zpracovaný záměr pro rozvody pitné vody v obci, o realizaci neuvažuje. PRVKPK předpokládá individuální zásobování pitnou vodou i po r. 2015.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Nepomuk 8 km
Užitkovou vodou – potok

Při znečištění domovních studní bude pitná voda dovezena obyvatelům cisternami.

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Životice má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci, která je provedena z betonových trub DN 400 - 500, o celkové délce 0,25 km, do které po předčištění v septicích vypouští odpadní vody 12 % obyvatel. Kanalizace, která je využívána jako jednotná, je vyústěna do bezejmenné vodoteče.

Od 88 % obyvatel, jsou zachycovány odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Kasejovice a na polní a jiné pozemky.

Dešťová kanalizace odvádí cca 60 % dešťové vody, zbývajících 40 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do bezejmenné vodoteče.

Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Životice.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec odkanalizování odpadních vod nepřipravuje. Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015.

PRVKPK předpokládá individuální čištění i po r.2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu, je však třeba uvést kanalizaci do souladu s legislativou (rekolaudace na jednotnou kanalizaci – povolení k vypouštění).

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď: domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče, nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV)

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.