


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Líšťany
Kód části obce PRVK:	CZ032.3407.3208.0253.01	
Název obce:	Líšťany	
Kód obce (IČOB):	08518 (559172)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3208 (3208)	
Název ORP3:	Nýřany	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32081	
Název OPOU2:	Město Touškov	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3407.3208.0253.01	Líšťany	08518	559172

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Líšťany (452-522 m n. m.) je samostatná obec s 8 administrativními částmi, která se nachází 17 km severozápadně od Plzně, 13 km severně od Nýřan a 8 km severozápadně od Města Touškova. Reliéf terénu je poměrně svažité směrem ke středu obce. Obec leží ve zvláště poměrně hustě osídlené části okresu Plzeň – sever. V obci je bytová zástavba jedno až dvoupodlažní, na jihozápadě se zemědělskými usedlostmi. Na jižní straně obce se nachází zemědělský podnik.

V obci je 350 trvale bydlících obyvatel, do roku 2025 se předpokládá nárůst na 500 obyvatel. Pracovní příležitosti jsou v obci z 30 %, ostatní dojíždějí do Plzně a přilehlých lokalit. Výhledově do roku 2025 se počítá s výstavbou 30 nových rodinných domů.

Recipientem je Líšťanský - Čemínský potok.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- technická zpráva z projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV Líšťany z 11/2002

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Líšťany je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, který umožňuje připojit všechny obyvatele v obci. Zdrojem vodovodu je vrt HV-1. Odtud je voda vedena výtlačným řadem do úpravní vody „U hřbitova“, zemního vodojemu a dále gravitačně do rozvodné sítě. Obec má vystavěný i záložní vrt VRT 2. V roce 2021 byl vybudován nový vrt HV-01 a připojen do úpravní vody. Od vrtu do úpravní vody byl vybudován nový řad + elektrické vedení a ovládání vrtu.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V rámci zpracování rizikových analýz je plánováno doplnění technologií. Je v plánu rekonstrukce vodovodu.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Města Touškova – 9 km, záložní vrt 200 m od zdroje

Užitkovou vodou – domovní studny, požární nádrž uprostřed obce, nádrž Hracholusky – 6 km

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec má vybudovanou splaškovou kanalizační síť, zakončenou na mechanicko-biologické ČOV. Obec přispívá na výstavbu DČOV ve všech místních částech.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Je v plánu modernizace a intenzifikace ČOV.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	03.03.2017	Aktualizace 2016
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.