


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Luhov
Kód části obce PRVK:	CZ032.3407.3208.0253.05	
Název obce:	Líšťany	
Kód obce (IČOB):	08518 (559172)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3208 (3208)	
Název ORP3:	Nýřany	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32081	
Název OPOU2:	Město Touškov	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3407.3208.0253.05	Luhov	08519	559172

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Luhov (414-431 m n. m.) se nachází 3 km jihozápadně od Líšťan, jejichž je administrativní částí. Na jižní straně místní části se nachází přehrada Hracholusky. Místní část leží ve zvláště poměrně hustě osídlené části okresu Plzeň-sever. Zástavbu tvoří bývalé zemědělské usedlosti a rodinné domy, dva bytové domy a na východní straně zemědělský podnik. Velký podíl zástavby tvoří poměrně značný počet chat.

V obci je 98 trvale bydlících obyvatel, v roce 2015 se předpokládá stejný počet 98 obyvatel. Pracovní příležitosti jsou v Plzni. Výhledově do roku 2015 se s rozvojem nepočítá. Recipientem je Luční potok.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Luhov není vybudována vodovodní síť pro veřejnou potřebu. Všichni obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody v domovních studních je dostatečné. Kvalita pitné vody je nevyhovující z hlediska zvýšené koncentrace železa, manganu a dusičnanů. V místní části se nachází jedna obecní studna s užitkovou vodou. K zásobení požární vodou slouží dva rybníčky v místní části.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat platným předpisům, kterými se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Líšťan, 4 km
Užitkovou vodou – z domovních studní, z rybníků v místní části

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část obce Líšťany - Luhov má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, provozovanou obcí. Tato kanalizace nese všechny charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkoncepčně, postupně podle možností předchozích

správců území a momentálních požadavků. Kanalizace byla vybudována z betonových trub DN 300 mm v délce 0,4 km a DN 500 mm v délce 0,2 km.

Splaškové vody jsou z 8 % po předčištění v biologických septicích odváděny touto kanalizací do potoka a z 37 % do povrchových vod. Odpadní vody ze 45 % jsou zachycovány v domovních bezodtokových jímkách, odkud se vyvázejí na zemědělsky využívané pozemky, ze 7 % jsou bez čištění vypouštěny do recipientu. Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do potoka.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Místní část obce Líšřany - Luhov má zpracovány studie řešící odvádění odpadních vod z území obce na čistírnu odpadních vod. Je navržena kanalizace o délce 660 m, která bude odvádět odpadní vody od cca 400 obyvatel. Není uvažováno s napojením odpadních vod z průmyslových a zemědělských areálů. Navržená kapacita čistírny odpadních vod je 500 EO.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	12.3.2010	Aktualizace 2009
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.