


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Ostrov u Bezdružic
Kód části obce PRVK:	CZ032.3407.3208.0261.01
Název obce:	Ostrov u Bezdružic
Kód obce (IČOB):	11604 (559326)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3208 (3208)
Název ORP3:	Nýřany
Kód OPOU2 ČSÚ:	32084
Název OPOU2:	Všeruby

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3407.3208.0261.01	Ostrov u Bezdružic	11604	559326

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Ostrov u Bezdružic (504–511 m n. m.) je samostatná obec, která se nachází 30 km severozápadně od Plzně, 24 km severovýchodně od Nýřan a 15 km severozápadně od Všerub. Leží v rovinatém terénu obklopeném menšími lesními porosty a zemědělskými pozemky. Zástavbu tvoří bývalé zemědělské usedlosti a staré vesnické domy. Na jižní straně obce se nachází zemědělský podnik.

V obci je 35 pracovních příležitostí, ostatní dojíždí do přilehlých lokalit. V obci je 53 trvale bydlících obyvatel, do roku 2015 se předpokládá nárůst na 62 obyvatel. Do roku 2015 je plánována výstavba 2 rodinných domů. Recipientem je Blažimský potok.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Ostrov u Bezdružic není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Všichni obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody v domovních studních je dostatečné. Kvalita pitné vody je vyhovující.

V obci se nachází dvě obecní studny.

K zásobení požární vodou slouží rybník umístěný na návsi.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do roku 2015 zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat platným předpisům, kterými se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody nebo si obyvatelé zajistit potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – balená voda

Užitkovou vodou – domovní a 2 obecní studny, Blažimský potok, rybník na návsi

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Ostrov u Bezdružic má vybudovanou dešťovou kanalizaci vlastněnou a provozovanou obcí. Kanalizace byla vybudována z betonových trub DN 600 mm v celkové délce 0,15 km.

Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Z větších producentů odpadních vod je zde pouze „Uničovský statek“ s 35 zaměstnanci a vlastní jímkou s vyvážením na pole.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací do Blažimského potoka.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod v Úněšově – 11,5 km.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.