


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Podmokly
Kód části obce PRVK:	CZ032.3407.3208.0275.07
Název obce:	Úněšov
Kód obce (IČOB):	17440 (559563)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3208 (3208)
Název ORP3:	Nýřany
Kód OPOU2 ČSÚ:	32084
Název OPOU2:	Všeruby

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3407.3208.0275.07	Podmokly	17439	559563

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCE (části obce - ZSJ)

Podmokly (480–500 m n. m.) se nachází 2 km jihovýchodně od obce Úněšov, jejíž je administrativní částí. Část je rozprostřena v údolí řeky Třemošné, napájející Zámecký rybník na spodním okraji. Zástavbu tvoří zámek a rodinné domy. Na katastru je 70 rekreačních objektů.

Je zde 11 trvale bydlících obyvatel, v roce 2015 se předpokládá pokles na 8 obyvatel. Strukturu obyvatelstva tvoří převážně obyvatelé důchodového věku. Není zde žádná pracovní příležitost. Do roku 2015 se s rozvojem části nepočítá.

Recipientem je řeka Třemošná.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Podmokly nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Všichni obyvatelé jsou zásobeni z domovních studní, v nichž je množství vody dostačující. Kvalita vody je vyhovující. V části se nenachází žádná obecní studna.

Zdrojem požární vody je Zámecký rybník.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat platným předpisům, kterými se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistit potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – balená voda

Užitkovou vodou – domovní studny, Zámecký rybník, řeka Třemošná

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V místní části obce Úněšov - Podmokly není vybudována žádná kanalizační síť. Dešťové vody jsou odváděny volně po terénu. Splaškové vody jsou akumulovány v 81 domovních bezodtokových jímkách, které jsou dále vyváženy na ČOV do 3 km vzdáleného Úněšova.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

S ohledem na velikost místní části, počet trvale bydlících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových bezodtokových jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod v Úněšově – 3 km.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.