

A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Stýskaly
Kód části obce PRVK:	CZ032.3407.3208.0283.02	
Název obce:	Žilov	
Kód obce (IČOB):	19697 (559709)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3208 (3208)	
Název ORP3:	Nýřany	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32083	
Název OPOU2:	Třemošná	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3407.3208.0283.02	Stýskaly	19695	559709

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Stýskaly (437-442 m n. m.) se nachází 1 km západně od obce Žilov a jsou její administrativní částí. Zástavbu tvoří rodinné domy, rekreační chaty, prodejna smíšeného zboží a kulturní dům s hasičskou zbrojnicí a hostincem. Ve Stýskalech je evidováno 174 trvale žijících obyvatel, do roku 2020 se předpokládá nárůst na 185 obyvatel. Výhledově se předpokládá výstavba 3 – 7 nových rodinných domů. Recipientem je Žilovský potok, který ústí do řeky Třemošná.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- urbanistická studie z 12/1993 – ing.arch.Mastný
- protokol o zkoušce pitné vody č.406/2003 z 10.3.2003
- půdorys vodovodu Žilov - Stýskaly

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Ve Stýskalech je vybudován veřejný vodovod, který umožňuje připojení všech obyvatel, v současné době odebírá vodu cca 70% z nich. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Žilov. Do části obce Stýskaly je vodovod přiveden odbočkou z řadu v Žilově. Obyvatelé, kteří nejsou připojeni na veřejný vodovod využívají vlastní domovní studny. Ve Stýskalech se nenachází žádná veřejná studna.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Navrhujeme připojení ostatních obyvatel na vybudovaný vodovod.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Horní Břízy, 5 km, dovoz balené vody
Užitkovou vodou – domovní studny, rybník na východním okraji částí

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Ve Stýskalech je vybudován systém jednotné kanalizace, který slouží pro odvádění dešťových vod a vypouštění vyčištěné vody z domovních ČOV. Kanalizace je zčásti tvořená zatrubněním a zčásti otevřenými stokami, odtok je sveden do volných výustí, obsah odpadních vod je pravidelně kontrolován odbornými rozbory. Vlastní ČOV využívá ve Stýskalech 27% obyvatel, obyvatelé, kteří nemají ČOV, využívají jímky, vývoz jímek je zajištěn na centrální ČOV v Horní Bříze. Od roku 2018 obec Žilov vyplácí příspěvky na vybudování domovních ČOV.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 1,150 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250.
Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice s kapacitou 6 l/s a výtlačný řad z PE DN 90 – 0,55 km, kterým jsou odpadní vody odvedeny do kanalizační sítě obce Žilov a odtud pak k likvidaci na ČOV Žilov.
Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.