


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ): Chouzovy	
Kód části obce PRVK:	CZ032.3406.3209.0286.02
Název obce:	Chválenice
Kód obce (IČOB):	05495 (557846)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3209 (3209)
Název ORP3:	Plzeň
Kód OPOU2 ČSÚ:	32092
Název OPOU2:	Starý Plzenec

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3406.3209.0286.02	Chouzovy	05494	557846

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCE (části obce - ZSJ)

Místní část Chouzovy (430-445 m n.m.) se nachází v blízkosti silničního tahu Plzeň – Nepomuk, 1 km od Želčan, 15 km jihovýchodně od Plzně. Místní část je situovaná nad údolní nivou Olešenského potoka. V místní části je též návesní rybníček.

Zástavba místní části je tvořena bývalými zemědělskými usedlostmi a rodinnými domy. Zemědělská činnost je soustředěna na farmě firmy AG PRODUKT Štáhlavy.

V současné době v místní části žije 44 trvale bydlících obyvatel a v roce 2015 se předpokládá trvale bydlících 46 obyvatel.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obyvatelé místní části využívají pro zásobování pitnou vodou domovní studně, ve kterých je údajně voda vyhovující kvality.

K místní části je veden odbočný vodovodní řád PVC DN 100 ze Želčan, zásobovaný z VDJ Chválenice na skupinovém přívaděči Plzeň- Starý Plzenec - Blovice, na který však místní část není napojena a není využíván.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Je navrženo propojení všech místních částí obce Chválenice na dva centrální zdroje pitné vody – stávající využívaný vrt HV1 Chválenice a stávající nevyužívaný vrt Chouzovy. Surová podzemní voda z těchto zdrojů bude výtlačnými řady dopravena do nového vodojemu o objemu 120 m³ ve Chválenicích. V tomto vodojemu bude provedena její úprava a hygienické zabezpečení na požadovanou kvalitu. Z vodojemu Chválenice budou zásobování všichni obyvatelé Chválenic, Želčan i Chouzov. V části Chouzovy bude vybudován systém vodovodních řadů v celkové délce 1,4 Km v profilech DN 50 a DN 80.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – balená voda
Užitkovou vodou – z Olešenského potoka

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V obci je vybudovaná dešťová kanalizační síť z betonového potrubí DN 400- 600 délky 1,5 km zaústěná 5 VKV do Olešenského potoka.

Obyvatelé obce likvidují splaškové vody v žumpách s odvozem na zemědělské pozemky.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Je navrženo komplexní řešení likvidace odpadních vod v obci Chválenice včetně Želčan a Chouzov. V místní části Želčany bude vybudována ČOV o kapacitě 850EO, na kterou budou odváděny odpadní vody i z Chválenic a Chouzov. V Chouzovech bude vybudována splašková kanalizace v celkové délce 1,7 Km, z toho 0,6 Km gravitačních stok DN 250 a DN 300 a 1,1 Km výtlač DN 80. Je zde navržena 1 čerpací stanice odpadních vod.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	24.1.2011	Aktualizace 2010
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.