

A. NÁZEV OBCE

| Název části obce (ZSJ): | Skašov |
|-------------------------|-------------------------|
| Kód části obce PRVK: | CZ032.3405.3210.0325.01 |
| Název obce: | Skašov |
| Kód obce (IČOB): | 14821 (539937) |
| Číslo ORP3 (ČSÚ): | 3210 (3210) |
| Název ORP3: | Přeštice |
| Kód OPOU2 ČSÚ: | 32101 |
| Název OPOU2: | Přeštice |

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

|  | Kód části obce PRVK: | Název části obce: | Kód části obce PRVK: | IČOB obce ÚIR: |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | CZ032.3405.3210.0325.01 | Skašov | 14821 | 539937 |

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Skašov leží obklopena lesy při silnici do Nepomuku asi 12 km jihovýchodně od města Přeštice, v nadmořské výšce 519 m n.m. v obci je 228 trvale bydlících obyvatel, v r. 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) 228 trvale bydlících obyvatel. Obec Skašov je v současné době zapojena v Mikroregionu Přešticko. V obci je 100 domů, 34 % obytných domů je využíváno k rekreaci. Recipientem je bezejmenná vodoteč do Dolejšího rybníka. V obci není a do budoucna se nepředpokládá výskyt průmyslu. Obec se nenalézá v žádném ochranném pásmu. Jako zdroj požární vody slouží požární nádrž a nádrž v lokalitě Hliníky.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Skašov zásobují pitnou vodou domovní studny 100% trvale žijících obyvatel v obci i 100% rekreantů. Množství vody ve studni je dostatečné pouze v části obce a kvalita vody je hodnocena jako špatná (vyšší obsah železa a org. látek)

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec má v plánu vybudovat vodovodní síť a nový zdroj pitné vody.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Přeštice 12 km
Užitkovou vodou – bezejmenný potok, požární nádrž a nádrž v lokalitě Hliníky.

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Skašov má jednotnou kanalizační síť (r. 1965-75-85), z betonových a kameninových trub DN 400-1000, v délce 3084 m a je do ní po předčištění v septických vypouštěna odpadní voda od 73 % trvale žijících obyvatel a 31% rekreantů. Kanalizace je ukončena 1 volnou výustí do bezejmenné vodoteče a dále do Dolejšího rybníka. Povolení vypouštění vod z 2.10 2000. Současný stav neodpovídá ČSN, předčištění vod je nedostatečné. Zbytek obyvatel je napojena do bezodtokových jímek. Odpadní vody jsou vyváženy na pole. Část obce nemá ani dešťovou kanalizaci, vody jsou odváděny příkopy, strouhami a propustky. Obec však považuje současný stav kanalizace za vyhovující.

Vlastníkem kanalizace i provozovatelem je obec Skašov.

Profil materiál délka v km

400 beton 1,200
400 kamenina 0,100
500 beton 1,036
600 beton 0,103
800 beton 0,257
1000 beton 0,384

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

S vybudováním kanalizace se v současné době neuvažuje, obec nemá dostatek financí, je zpracována studie stavby kanalizace a ČOV (real dle obce r.2012-2013).

Navržené stavby

Je navrženo prodloužení kanalizace do neodkanalizovaných částí obce, podchycení volných výústí a svedení odpadních vod na biologickou ČOV. Jedná se o profily DN 400 – dl. 1000 m a DN 100 – dl. 300 m.

PRVKPK předpokládá realizaci po roce 2015.

AKTUALIZACE - poznámky:

| A | Datum aktualizace: | Popis: |
|---|--------------------|---|
| | 17.08.2021 | Aktualizace 2021 - změna návrhu vodovodu |
| | 30.11.2004 | PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o. |