

A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Břasy
Kód části obce PRVK:	CZ032.3408.3211.0332.01	
Název obce:	Břasy	
Kód obce (IČOB):	01351 (559725)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3211 (3211)	
Název ORP3:	Rokycany	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32111	
Název OPOU2:	Radnice	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3408.3211.0332.01	Břasy	01351	559725

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCE (části obce - ZSJ)

Obec Břasy se nachází 12 km severně od města Rokycan, v nadmořské výšce 493 / 440 m.n.m., v zemědělské a průmyslové oblasti. Obec Břasy je společná s místní částí Stupno. V obci je 1666 trvale bydlících obyvatel. V r. 2015 obec předpokládá (odhad PRVKPK) 1749 obyvatel. Recipientem je Radnický potok a řeka Berounka. Obec se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

Průmyslově je v obci zastoupena drobná kovovýroba, dřevovýroba a velká firma PRIMALEX.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

Podklady pro aktualizaci 2006:

- žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, včetně příloh

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Břasy - Stupno je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem jsou 2 vrty Na Vrších, (další vrt je ve výstavbě), odkud je voda čerpána přes úpravnu (Na Vrších) jednak do vodojemu surové a upravené vody Vranov – zemní vodojem 2 x 150 m³, 480,45 / 477,00 m.n.m., a jednak do vodojemu a čerpací stanice Křemelák, 2 x 650 m³, 476,00/ 471,00 m.n.m. Spotřebiště Břasy je zásobeno z areálu Na Vrších stejně jako vodojem Křemelák. Z tohoto vodojemu jsou zásobena 2 tlaková pásma ve Stupně. Celková délka vodovodní sítě Břasy, Stupno, Kříše je 17,5 km.

Vlastníkem vodovodu je obec Břasy, provozovatelem Vodárna Plzeň a.s.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Návrh PRVKPK – realizace posílení vodního zdroje po roce 2015.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Radnice 5 km, Rokycany 12 km
Užitkovou vodou - Radnický potok a řeka Berounka

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Kanalizační síť obce Břasy – Stupno tvoří vzhledem k členitosti terénu dva samostatné celky ukončené ČOV.
Odkanalizování severovýchodní části obce a bytových jednotek kanalizační sítí DN 300 – 500 v délce 1,1 km bylo

převedeno PVC stokou DN 300 – 400 o délce 0,948 km na intenzifikovanou mechanicko – biologickou ČOV 990 EO. Na tutéž ČOV je provedeno odkanalizování severozápadní části obce kanalizační sítí z betonových a kameninových trub DN 300 – 800 v délce 2,2 km doplněné o PVC kanalizační síť DN 250 – 300 v délce 0,896 km. Součástí této sítě je čerpací stanice s výtlačkem DN 80 v délce 0,073 km. Odkanalizování jižní části obce vč. Stupna tvoří jednotná kanalizační síť betonových, kameninových a PVC trub DN 300 – 800 o délce 6,07 km ukončené mechanicko – biologickou ČOV 1200EO. ČOV pro BJ a SV část obce byla zrušena.

Vypouštění odpadních vod z PRIMALEXU neovlivňuje negativně limity vypouštěných vod.

Vlastníkem kanalizace a ČOV je obec Břasy, provozovatelem je Vodárna Plzeň, a.s.

Profil, materiál, délka v km

DN 250 – 800, beton, kamenina, PVC, 11.151 km

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	21.1.2013	Aktualizace 2012
	30.6.2008	Aktualizace karet obcí za rok 2006
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.