


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ): Kamenný Újezd	
Kód části obce PRVK:	CZ032.3408.3211.0351.01
Název obce:	Kamenný Újezd
Kód obce (IČOB):	06296 (541150)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3211 (3211)
Název ORP3:	Rokycany
Kód OPOU2 ČSÚ:	32112
Název OPOU2:	Rokycany

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3408.3211.0351.01	Kamenný Újezd	06296	541150

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Kamenný Újezd se nachází 3 km jihovýchodně od města Rokycan (tvoří společnou aglomeraci), v nadmořské výšce 372 m n.m., v zemědělsko průmyslové oblasti. V obci je 810 trvale bydlících obyvatel. V obci je 34 % domů užíváno k rekreaci. Recipientem je potok Klabava. Obec se nenalézá v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2011 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Kamenný Újezd zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 70 % obyvatel i rekreatantů. Zdrojem pitné vody jsou studny a vrty odkud je voda čerpána do vodojemu 2 x 100 m³. Obec je z vodojemu zásobena gravitačně. Vlastníkem a provozovatelem vodovodních rozvodů pro veřejnou potřebu je obec Kamenný Újezd. V roce 2017 byl vybudován příváděcí řad HDPE 160 v délce 995 m. 30 % obyvatel je zásobeno pitnou vodou z domovních studní.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V následujících letech se předpokládá další rozšíření vodovodní soustavy obce v části „Za pilou“ v celkové délce 2 279 m a 138 vodovodními přípojkami. Zbývá vybudovat rozvody v obytné zástavbě HDPE 160 v délce 198 m a 242,5 m, HDPE 125 v délce 552 m, HDPE 110 v délce 311 m a HDPE 90 v délce 15 m.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Rokycany 3 km
Užitkovou vodou - Padrtský potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Kamenný Újezd má vybudovanou novou tlakovou kanalizaci z PVC 250 a PE 50 – 110 mm v délce 4 133 m a 126 kanalizačními šachtami s čerpacími jednotkami. Tato kanalizace je napojena na ČOV Rokycany. Původní kanalizace byla ponechána jako dešťová. Vlastníkem i provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu je obec Kamenný Újezd.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V následujících letech se předpokládá další rozšíření tlakové kanalizace.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	03.03.2017	Aktualizace 2016
	24.01.2011	Aktualizace 2010
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.