


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Bukovec
Kód části obce PRVK:	CZ032.3401.3212.0399.01	
Název obce:	Bukovec	
Kód obce (IČOB):	01593 (553506)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3212 (3212)	
Název ORP3:	Stod	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32122	
Název OPOU2:	Holýšov	

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3401.3212.0399.01	Bukovec	01593	553506

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Bukovec se nachází 16 km jižně od města Stod, v nadmořské výšce 430 m n.m., v rekreační oblasti a oblasti zemědělského a lesního průmyslu. Počet trvale žijících obyvatel 114, počítá se s jejich mírným nárůstem. Recipientem je potok Chuchla. Obec se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Domažlice (listopad 1997) - zpracovatel HYDROPROJEKT a.

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Bukovec jsou obyvatelé zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec uvažuje o zajištění vodních zdrojů a následně vybudování veřejného vodovodu společně s výstavbou splaškové kanalizace. Výstavba vodovodu je momentálně ve fázi příprav.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Staňkov 10 km, Stod 16 km  
Užitkovou vodou – potok Chuchla.

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Bukovec má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci z betonových trub DN 300 - 500 o celkové délce 0,625 km, na kterou je po předčištění v septicích napojeno 50 % obyvatel. Tato kanalizace je vyústěna 3 volnými výustmi do potoka Chuchla.

50 % obyvatel zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV do Holýšova.

Jednotná kanalizace odvádí cca 60 % dešťové vody, zbývajících 40 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do povodí potoka Chuchla.

Vlastníkem i provozovatelem dešťové kanalizace je obec Bukovec.

Kanalizace je zastaralá a svým provedením, neodpovídá platným normám hloubkou uložení ani těsností, byla budována v akcích „Z“. Při přívalových deštích nepostačí k odvedení vody.

## **E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU**

Na základě vypracované Variantní studie odkanalizování se obec rozhodla pro vybudování splaškové kanalizace v celkové délce cca 1 530 m a vertikálního šterkového filtru pro 109 EO s vyústěním do toku Chuchla.

### **AKTUALIZACE - poznámky:**

A	Datum aktualizace:	Popis:
	14.08.2018	Aktualizace 2018 - změna návrhu vodovodu a kanalizace
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.