

## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Černotín
Kód části obce PRVK:	CZ032.3405.3212.0402.02
Název obce:	Dnešice
Kód obce (IČOB):	02678 (557668)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3212 (3212)
Název ORP3:	Stod
Kód OPOU2 ČSÚ:	32121
Název OPOU2:	Dobřany

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3405.3212.0402.02	Černotín	02677	557668

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Dnešice – Černotín se nachází 7 km jihovýchodně od města Stod, v nadmořské výšce 380 m.n.m., v oblasti zemědělského a lesního průmyslu. Počet trvale žijících obyvatel 96. Recipientem je Dnešický potok. Místní část Dnešice-Černotín se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele
- Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy Dnešice, Přestavky, Černotín - Dokumentace pro územní řízení Bohemiplan 2000

Podklady pro aktualizaci 2006:

- Zásobovací vodovodní řad Černotín – Dnešice - Dokumentace pro stavební povolení, z 06/2005 – zpracovatel: KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.
- tab. XI – technické údaje a finanční prostředky vodovodu a kanalizace

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Dnešice-Černotín zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 60 % obyvatel. Zdrojem vody je vrt, odkud je voda čerpána do tlakové nádoby vodárny. Vodovodní rozvody jsou provedeny z potrubí PVC DN 80 o celkové délce 1,284 km.

Vlastníkem vodovodních rozvodů je obec Dnešice, provozovatelem je KAV Starý Plzenec.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Z důvodů zhoršujícího se stavu zásobování pitnou vodou v letních obdobích v obci Dnešice, uvažuje obec s výstavbou vodovodního řadu z místní části Černotín, který umožní připojení části obce Dnešice na kvalitní zdroj pitné vody.

Nový vodovodní řad z potrubí PVC DN 80 bude napojen na stávající vodovodní řad v místní části Černotín a bude propojen se stávajícím vodovodním řadem v obci Dnešice. Realizace se předpokládá v roce 2007.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Stod 7 km  
Užitkovou vodou – Dnešický potok

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Dnešice - Černotín má částečně vybudovanou dešťovou kanalizační síť, která je provedena z betonových trub DN 400. Dešťová kanalizace je v délce 0,47 km a je zaústěna 2 volnými vyústmi do Dnešického potoka.

50 % obyvatel zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Dnešice a na polní a jiné pozemky.

Od 50 % obyvatel jsou odpadní vody po předčištění v septicích vyústěny mimo kanalizaci.

Kanalizace odvádí cca 70 % dešťové vody, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do povodí Dnešického potoka.

Vlastníkem i provozovatelem kanalizace pro Dnešice - Černotín je obec Dnešice.

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec má zpracovaný projekt pro provádění stavby pro vybudování oddílné splaškové kanalizace vč. výtlačného řadu s napojením na stávající kanalizaci v Dnešicích. Součástí projektu je výstavba ČS v místní části Černotín a výstavba nové ČS v obci Dnešice vč. výtlačku na stávající ČOV a doprovodných objektů.

### AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	24.01.2011	Aktualizace 2010
	17.03.2010	aktualizace 2009
	30.06.2008	Aktualizace karet obcí za rok 2006
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.