


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Přestavky
Kód části obce PRVK:	CZ032.3405.3212.0415.01	
Název obce:	Přestavky	
Kód obce (IČOB):	02681 (530131)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3212 (3212)	
Název ORP3:	Stod	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32121	
Název OPOU2:	Dobřany	

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3405.3212.0415.01	Přestavky	02681	530131

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCE (části obce - ZSJ)

Obec Přestavky se nachází 7 km jihovýchodně od města Stoda, v nadmořské výšce 350 m n.m., v převážně zemědělské oblasti. Počet trv.žijících obyvatel v obci je 189. Výhledově obec Přestavky nepočítá s rozšiřováním obce ani s nárůstem obyvatel (odhad PRVKPK – v r.2015 – stagnace - 189 obyvatel). V obci je evidováno 26 % rekreatů z celkového počtu obyvatel. Recipientem je Lažanský potok. Obec se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Přestavky je nově vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, který zásobuje 59% obyvatel. Zdrojem pitné vody je vrt, ze kterého je voda čerpána do úpravní vody. Spotřebišť je odtud zásobeno gravitačně. Zbytek obyvatelstva se zásobuje z domovních studní.

Vlastníkem vodovodních rozvodů je obec Přestavky, provozovatelem je KAV Starý Plzenec.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Rozšiřování vodovodní sítě před r. 2015 se neuvažuje.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

**ZA KRIZOVÉ SITUACE** (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny a studny, Stod 7 km  
Užitkovou vodou – Lažanský potok

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Přestavky má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci z betonových trub DN 300 - 800, v celkové délce 0,90 km, do které po předčištění v septických vypouští odpadní vody 39 % obyvatel. Jednotná kanalizace je vyústěna do Lažanského potoka.

61 % obyvatel zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV do Stoda (40%), Dobřan (40%), nebo Přeštic (20%).

Jednotná kanalizace odvádí cca 70 % dešťové vody, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do povodí Lažanského potoka.

Vlastníkem i provozovatelem jednotné kanalizace je obec.

Kanalizace pro veřejnou potřebu neodpovídá současným normám pro splaškové vody, vhodná pouze pro odvod dešťových vod.

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec má zpracovaný projekt pro územní rozhodnutí pro vybudování oddílné splaškové kanalizace vč. výtlačného řadu s napojením na stávající kanalizace v Dnešicích. Stávající betonová kanalizace bude po provedení navržené splaškové kanalizace sloužit jako kanalizace dešťová.

Předpoklad obce je realizovat výstavbu v roce 2011-2012.

Navržené stavby:

Délka navržené gravitační kanalizace cca 2300 m potrubí PVC 250.

Délka navrženého výtlačného řadu cca 1415m potrubí PE 90.

nová ČS: Q = 3,0l/s

PRVKPK předpokládá realizaci dle dokumentace zpracované firmou Aquaprocon s.r.o. v letech 2011-2012.

## AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	24.1.2011	Aktualizace 2010
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.