


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Dolní Polžice
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3213.0424.02
Název obce:	Bezručice
Kód obce (IČOB):	00369 (560740)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3213 (3213)
Název ORP3:	Stříbro
Kód OPOU2 ČSÚ:	32131
Název OPOU2:	Bezručice

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3213.0424.02	Dolní Polžice	00370	560740

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Dolní Polžice (580 m n.m.) se nachází 27 km (severně) od města Stříbra. V obci jsou 3 trvale obydlené domy se 7 obyvateli a 10 chalup se 40 rekreanty. Do roku 2015 se nepředpokládá (odhad PRVKPK 6 obyvatel) žádný nárůst obyvatel. V obci není žádný stávající průmysl.

Recipientem je Břetislavský potok Místní část Dolní Polžice se nachází v Ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů II stupně II B lázeňského místa Konstantinovy Lázně.

Zdrojem požární vody je rybník.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovate

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Dolní Polžice nemá vodovod pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody pro trvale bydlící obyvatele je dostačující

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec nemá vypracovanou studii vodovodních rozvodů. Z nedostatku finančních prostředků, neuvažuje v blízké budoucnosti s vybudováním vodovodní sítě. PRVKPK nepředpokládá výstavbu vodovodu ani v budoucnu.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, – Bezručice 3 km
Užitkovou vodou – potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Dolní Polžice nemá vybudovanou kanalizační síť, dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, a struh do rybníka. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (9 ks), které jsou odváženy na ČOV Konstantinovy Lázně. V septicích (4 ks) je čištěna jen velmi malá část vod.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec pro nedostatek finančních prostředků nepočítá do budoucna s vybudováním kanalizační sítě.

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r.

2015. PRVKPK předpokládá individuální likvidaci odpadních vod i po r. 2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby, buď :

domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik, doplněný vhodným zemním filtrem).
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV).

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.