


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Krásné Údolí
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3213.0426.02	
Název obce:	Černošín	
Kód obce (IČOB):	02040 (560812)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3213 (3213)	
Název ORP3:	Stříbro	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32132	
Název OPOU2:	Stříbro	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3213.0426.02	Krásné Údolí	02041	560812

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část obce Černošín - Krásné Údolí (490 m n.m.) se nachází 10 km (severozápadně) od města Stříbra v zemědělské a lesní oblasti. Obec s rozšířenou působností je město Stříbro. V obci je 22 domů, 14 domů je trvale obydlených s 35 obyvateli, 6 rekreačních chalup s 20 obyvateli, 2 rekreační chaty s 6 obyvateli. Do roku 2015 se nepředpokládá s menší nárůstem obyvatel (odhad PRVKPK 32 obyvatel). V místní části není žádný stávající průmysl. Recipientem je Černošinský potok. Krásné Údolí se nenachází v žádné chráněné oblasti. Zdrojem požární vody je Černošinský potok.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Krásné Údolí zásobuje 100% obyvatel a rekreatů pitnou vodou z místního vodovodu. Zdrojem pitné vody veřejného vodovodu je 1 vrt, odkud se voda čerpá výtlačným potrubím do ČS, zde se voda dezinfikuje, dále se voda čerpá do podzemního vodojemu. Celková délka vodovodní sítě je 0,330 km – DN PE 2", počet přípojek – 5 ks, z vodojemu je voda vedena zásobním řadem do obce Krásné Údolí.

Vlastníkem vodovodu je obec Černošín, provozovatelem „VHS DOBŘANY“

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Město plánuje vybudování nového zdroje - vrtu a projektuje se nová úpravna vody (objekt+ technologie).

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Zdroj surové vody – cisterny Černošín 2 km, Náhradní jímání – Černošinský potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Krásné Údolí má vybudovanou pouze dešťovou kanalizační síť o délce 0,400 km z betonových trub – DN 300, je ukončena 1 výustí, která je zaústěna do Černošinského potoka. . Odpadní vody od 100% obyvatel jsou akumulovány v odpadních jímkách, které jsou svázeny na ČOV Černošín. Měření odpadních vod se neprovádí, pouze dešťových vod. Majitelem a provozovatelem je obec Černošín.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Plánuje se vybudování oddílné kanalizační sítě a extenzivní ČOV.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	19.07.2022	Aktualizace 2022 - změna návrhu vodovodu a kanalizace
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.