


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Láz
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3213.0429.03
Název obce:	Kladruby
Kód obce (IČOB):	06535 (560928)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3213 (3213)
Název ORP3:	Stříbro
Kód OPOU2 ČSÚ:	32132
Název OPOU2:	Stříbro

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3213.0429.03	Láz	06536	560928

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Láz (450 m n.m.) se nachází 5 km (jihozápadně) od města Stříbra, v oblasti zemědělského a lesního hospodářství. Správně spadá pod obec „Kladruby“. V obci je 15 trvale obydlených domů s 59 obyvateli a 5 chalup s 15 rekreanty. Do roku 2015 se nepředpokládá nárůst obyvatel (odhad PRVKPK 53 obyvatel). Recipientem je řeka Lázský potok. Láz se nenalézá v žádném ochranném pásmu. Zdrojem požární vody je místní rybník.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Láz je vodovod pro veřejnou potřebu, (z Kladrub byl v r. 2003 přiveden skupinový vodovod z ÚV Milíkov) kterým je zásobeno 66 % obyvatel. 34 % obyvatel je zásobeno vodou z domovních studní. Množství vody ve studních je dostatečné, kvalita vody je dobrá.

Vlastníkem je obec Kladruby, provozovatelem VaK Karlovy Vary

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V r. 2004 došlo k napojení na skupinový vodovod Stříbro – Kladruby – Těchlovice. PRVKPK nepředpokládá žádné další rozhodující akce do r. 2015.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

**ZA KRIZOVÉ SITUACE** (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Stříbro 5 km  
Užitkovou vodou – Lázský potok rybník

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Láz nemá vybudovanou kanalizační síť. Dešťová voda odtéká systémem struh, příkopů a propustků do povrchových vod. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (16 ks) které jsou vyváženy na pole. Několik rekreačních objektů má pouze suché WC.

### E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V současné době obec nemá záměr o realizaci nové kanalizační sítě, vzhledem nedostatku finančních prostředků. Individuálně je třeba nahradit suché WC jímkami na vyvážení. Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015. PRVKPK předpokládá individuální čištění i po r. 2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu, kromě suchých WC, které je nutno nahradit individuální likvidací odpadních vod.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby, buď :

domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik, doplněný vhodným zemním filtrem ).  
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV ).

## AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.