


## A. NÁZEV OBCE

| Název části obce (ZSJ): |                         | Pozorka |
|-------------------------|-------------------------|---------|
| Kód části obce PRVK:    | CZ032.3410.3213.0429.05 |         |
| Název obce:             | Kladruby                |         |
| Kód obce (IČOB):        | 06535 (560928)          |         |
| Číslo ORP3 (ČSÚ):       | 3213 (3213)             |         |
| Název ORP3:             | Stříbro                 |         |
| Kód OPOU2 ČSÚ:          | 32132                   |         |
| Název OPOU2:            | Stříbro                 |         |

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

|  | Kód části obce PRVK:    | Název části obce: | Kód části obce PRVK: | IČOB obce ÚIR: |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|   | CZ032.3410.3213.0429.05 | Pozorka           | 06538                | 560928         |

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Kladruby (430 m n.m.) se nachází 5 km (jižně ) od města Stříbra, v oblasti zemědělského a lesního hospodářství. Části obce Kladruby je i Pozorka. Nadřízená obec je město Stříbro. V roce 1115 zde byl založen románský klášter, který má druhou nejvyšší věž. Byla zde těžba olovených a stříbrných rud. V obci je 221 trvale obydlených domů s 1087 obyvateli a 2 chalupy s 6 rekreanty. Do roku 2015 se předpokládá menší nárůst obyvatel(odhad PRVKPK 1141 obyvatel). V obci je stávající průmyslový podnik „AGROSERVIS“ . Recipientem je řeka „Úhlavka“. Zdrojem požární vody je řeka Úhlavka a 2 místní rybníky.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Kladruby je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Stříbro-Kladruby- Těchlovice. Zdrojem vody pro tento vodovod je řeka Mže a úpravná vody Milíkov. Odtud je voda čerpána do VDJ Vrbice. Z vodojemu je voda gravitačně dopravována do obce Kladruby. Před vlastní obcí je v místě zrušeného vodojemu Kladruby umístěn na přivaděči redukční ventil, který upravuje tlak vody na požadovanou úroveň. Celková délka rozvodné sítě je 10,632 km – DN 40 - 300. Pitnou vodou z veřejného vodovodu je zásobeno 100% obyvatel.

Vlastníkem veřejného vodovodu je obec Kladruby, provozovatelem VAK KV.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V současné době má obec Kladruby záměr rozšíření vodovodní sítě pro část obce „Pozorka“. PRVKPK uvažuje s připojením v roce 2009 - 2013.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Zdroj pitné vody – cisterny, Stříbro 5 km. Náhradní jímání užitkové vody – Úhlavka, rybníky.

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V oblasti Pozorky v současné době neexistuje kanalizační systém.

### E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V současné době má obec Kladruby záměr o prodloužení kanalizační sítě pro část obce „Pozorka“.

Návrh PRVKPK realizace v r. 2009 - 2013.

Projekt předpokládá vybudovat kanalizační systém zakončený čerpací stanicí odpadních vod. Odsud bude veden kanalizační výtlač v souběhu s komunikací a bude zaústěn do stávající veřejné kanalizace. V prostoru Pozorky se dále nachází objekt kláštera Kladruby (majitel Národní památkový ústav). Odsud jsou v současné době odpadní vody odváděny do systému kanalizací a chodeb v podzemí a odsud jsou vypouštěny do vodoteče. Projekt předpokládá napojení těchto vod do budované veřejné kanalizace a odvedení na městskou ČOV.

## AKTUALIZACE - poznámky:

| A | Datum aktualizace: | Popis:           |
|---|--------------------|------------------|
|   | 17.3.2010          | aktualizace 2009 |