


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ): Tuněchody	
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3213.0429.06
Název obce:	Kladruby
Kód obce (IČOB):	06535 (560928)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3213 (3213)
Název ORP3:	Stříbro
Kód OPOU2 ČSÚ:	32132
Název OPOU2:	Stříbro

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3213.0429.06	Tuněchody	01267	560928

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Tuněchody (440 m n.m.) se nachází 10 km (jihozápadně) od města Stříbra, v oblasti zemědělského a lesního hospodářství. Správně spadá pod obec „Kladruby“. V obci je 10 trvale obydlených domů, 12 rekreačních chalup. V obci trvale žije 37 obyvatel a 36 obyvatel s časově omezeným pobytem. Do roku 2015 se nepředpokládá nárůst obyvatel (odhad PRVKPK 33 obyvatel). Recipientem je řeka „Úhlavka“. Obec se nenalézá v žádném ochranném pásmu. Zdrojem požární vody je „Úhlavka“.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části Tuněchody je částečný rozvod pitné vody (místní vodovod), kterým je zásobeno 20 obyvatel. (nejedná se tedy ve smyslu zákona o vodovod pro veřejnou potřebu) Zbytek obyvatel je zásoben vodou z domovních studní. Množství vody ve studních je dostatečné, kvalita vody je, dle údajů obce, špatná. Vlastníkem je obec Kladruby a provozovatelem J. Slepíčka

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec má záměr v roce 2003 – 2004 (během zpracování PRVKPK) rekonstruovat vodovodní řad, který je v havarijním stavu. Obec má vypracovaný projekt pro stavební povolení. Záměrem je připojení na skupinový vodovod. Dle PRVKPK připadá realizace připojení sítě až po r. 2015.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Kladruby 3 km
Užitkovou vodou – rybník Tuněchody

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Tuněchody nemá vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Dešťová voda odtéká systémem struh, příkopů a propustků do povrchových vod. Odpadní vody od 81,8 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na pole. 22,2 % obyvatel vlastní suché WC.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V současné době nemá obec záměr o realizaci nové kanalizační sítě, vzhledem nedostatku finančních prostředků.

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje

vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015. . PRVKPK předpokládá individuální čištění i po r. 2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu, pouze je nutno nahradit suchá WC jímkami na vyvážení.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby, buď :

domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik, doplněný vhodným zemním filtrem).
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV).

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.