

## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Břetislav
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3213.0431.02
Název obce:	Konstantinovy Lázně
Kód obce (IČOB):	06919 (560952)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3213 (3213)
Název ORP3:	Stříbro
Kód OPOU2 ČSÚ:	32131
Název OPOU2:	Bezdružice

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3213.0431.02	Břetislav	06792	560952

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Břetislav (495 m n.m.) je malá ves ležící v hlubokém údolí Čelivského potoka necelý 1 km jihozápadně od Konstantinových Lázní. Obcí prochází bezdružická železniční lokálka. Při Čelivském potoce 300m nad vsí vyvěrá udržovaný pramen místní kyselky. Správně patří Břetislav pod Konstantinovy Lázně.

V Břetislavi je 32 trvale žijících obyvatel v 18 domech. V roce 2015 se předpokládá pokles obyvatel na 29 (odhad PRVKPK). Rekreatů zde pobývá 14 v 7 chalupách. Jiná ubytovací zařízení se zde nevyskytují. V obci není žádná průmyslová výroba a ani v blízké budoucnosti se s průmyslem v obci nepočítá.

Jako zdroj požární vody slouží v obci rybník.

Břetislav se nachází v Ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů II stupně II A. a II stupně II B lázeňského místa Konstantinovy Lázně.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele 4. územní plán (Urbioprojekt Plzeň r.200

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V místní části je vybudován místní vodovod. Na vodovod je připojeno 32 trvale bydlících obyvatel (100%). Jako zdroj pitné vody je uváděn přívod ze Žlutic. Výtlačný řad má celkovou délku 1,066km. Je proveden z potrubí PE (v délce 1,066km). Vodovodních přípojek je 19, vodoměrů 21ks.

Vlastníkem je obec K. Lázně provozovatelem VAK – Karlovy Vary

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Vodovod vyhovuje a PRVKPK nepředpokládá žádné zásadní práce před r. 2015.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

**ZA KRIZOVÉ SITUACE** (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dle povahy havárie  
- cisterny, Konstantinovy Lázně 3 km  
- cisterny, Planá 10 km  
Užitkovou vodou – rybník

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Břetislav nemá vybudovanou žádnou kanalizaci, dešťové vody částečně odvádí systémem příkopů a struh. Odpadní vody se akumulují v 11 bezodtokých jímkách a vyvázejí se částečně na ČOV (1km) 40 %, částečně na pole (60%).

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

S vybudováním kanalizace se neuvažuje. Vybudování kanalizační sítě brání nedostatek finančních prostředků. Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015. PRVKPK předpokládá individuální likvidaci odpadních vod i po r. 2015. Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu. Odkanalizování nových staveb bude provedeno jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV).

### AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.