


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Butov
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3213.0438.02	
Název obce:	Stříbro	
Kód obce (IČOB):	15783 (561215)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3213 (3213)	
Název ORP3:	Stříbro	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32132	
Název OPOU2:	Stříbro	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3213.0438.02	Butov	18537	561215

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Část města Stříbra – obec Butov, se nachází 3 km severně od města Stříbra, v nadmořské výšce 370 m nad m, v oblasti zemědělského a lesního hospodářství.
Místní část se nachází v rekreační oblasti - „Hracholuská přehrada“.
V místní části je 1 stále obydlený dům (1 obyvatel), 386 je rekreačních chat. Recipientem je „Hracholuská přehrada“.

Butov se nenalézá v žádné chráněné krajinné oblasti.

Jako zdroj požární vody je řeka Mže - „Hracholuská přehrada“.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Butov nemá rozvod pitné vody pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody je dostačující, kvalita vody je dobrá.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

PRVKPK uvažuje s individuálním zásobováním pitnou vodou i po r. 2015.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – Balená voda Užitkovou vodou – přehrada

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Butov nemá vybudovanou kanalizační síť.

Odpadní vody 100 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, které se odváží na pole. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do povrchových vod. Rekreační středisko Škoda má vlastní ČOV, po přečištění vody vypouštěny do přehrady.

Rozlehlost zastavěného území a sezónní využití většiny objektů nepředpokládá vybudování komplexního odkanalizování území.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec neuvažuje o vybudování kanalizační sítě

Vzhledem k velikosti a umístění místní části není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami bude řešen až po r. 2015. PRVKPK uvažuje s individuální likvidací odpadních vod i po r. 2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby bud:
domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče, nebo zasakováním u RD nebo individuální rekreace. (Za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV)

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.