


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	<b>Domoraz</b>
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3214.0452.01
Název obce:	Domoraz
Kód obce (IČOB):	03097 (578517)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3214 (3214)
Název ORP3:	Sušice
Kód OPOU2 ČSÚ:	32142
Název OPOU2:	Sušice

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3214.0452.01	Domoraz	03097	578517

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Domoraz (505 – 527 m n.m.) je samostatnou obcí. Nachází se 12 km severovýchodně od Sušice. Jedná se o zástavbu rodinných domů, za pracovními příležitostmi převážně obyvatelé dojíždí. V obci je 64 trvale bydlících obyvatel.

V roce 2015 se předpokládá v obci 64 obyvatel.

Recipientem je Panský Nezamyslický rybník a bezejmenný přítok do uvedeného rybníka. Obec Domoraz se nenachází v chráněné krajinné oblasti

## C. PODKLADY

- prohlášení o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Domoraz je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, jehož provozovatelem je Agrodružstvo Žichovice. Vlastníkem vodovodu je obec Domoraz. Zdrojem vody je prameniště tvořené studnou a vrtem o vydatnosti 0,51 l/s. Kvalita vody není známa.

Voda se čerpá do VDJ Domoraz přívodním řadem LT – DN 100 mm, délky 2,000 km. Z tohoto vodojemu je obec zásobena gravitačně pitnou vodou, zásobovacím řadem LT – DN 100 mm, délky 2,000 km a rozvodnou sítí LT – DN 100 mm, délky 1,500 km.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Doporučujeme sledovat kvalitu pitné vody aby vyhovovala platné vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, eventuálně učinit patřičná opatření hygienické zabezpečení vody. Vzhledem k vyšším únikům vody z vodovodní sítě uvažujeme po roce 2015 nahrazením stávajícího potrubí LT – DN 100 mm za PVC/PE – DN 100 mm, v celkové délce 1,500 km.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

#### ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami ze Sušice – 12 km

Užitkovou vodou – Nezamyslický rybník

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Domoraz má vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, která je charakteru dešťové kanalizace. Splaškové vody (cca 90 %) jsou po předčištění v biologických septicích odváděny touto kanalizací. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací do požární nádrže ležící na katastru obce.

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

S ohledem na velikost obce Domoraz není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod.

Toto řešení bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Sušice.

### AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.