


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Libědice
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3214.0456.07
Název obce:	Hlavňovice
Kód obce (IČOB):	03908 (556203)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3214 (3214)
Název ORP3:	Sušice
Kód OPOU2 ČSÚ:	32142
Název OPOU2:	Sušice

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3214.0456.07	Libědice	03910	556203

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Libědice (654 – 680 m n.m.) je administrativní část obce Hlavňovice. Nachází se 2 km východně od Hlavňovic. Jedná se o zástavbu rodinných domů a rekreačních objektů. V místní části je 31 trvale bydlících obyvatel. V roce 2015 se předpokládá 30 obyvatel.

Libědice se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Libědice je v současné době zásobena pitnou vodou z místního vodovodu. Vlastníkem tohoto vodovodu je obec Hlavňovice, provozovatel AQUAŠUMAVA s. r. o..

Zdrojem vody vodovodu jsou tři studny s celkovou vydatností 0,29 l/s: S1 – 0,20 l/s, S2 – 0,05 l/s, S3 – 0,04 l/s.

Prameniště je situované na severozápad od osady na katastrálním území Přestanice. Do studny S1 se 1x měsíčně dává chlórný sodný z důvodu hygienického zabezpečení vody.

Z prameniště je voda dopravována gravitačním zásobním řadem PE - DN 110 mm, celkové délky 0,895 km do Libětic. Rozvodná síť pro místní část je z PVC/PE – DN 110, 90, 63 mm, v celkové délce 0,850 km.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Po roce 2015 se doporučuje výstavba vodojemu 10 m<sup>3</sup>, z důvodu kolísání vydatnosti zdroje je nutná akumulace vod. Do VDJ bude voda přivedena výtlačným řadem ze studny potrubím PE – DN 63 mm, délky 0,150 km. VDJ bude spojen se stávajícím gravitačním zásobním řadem potrubím PE – DN 110 mm, délky 0,040 km.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

#### ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – balená voda

Užitkovou vodou – soukromé studny

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část obce Hlavňovice – Libědice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací ústí do otevřené stoky.

### E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k velikosti a umístění místní části není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit

Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v místní části bude řešen až po roce 2015.  
Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby :  
Domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby do vodoteče, nebo vsakováním (za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem).  
Jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV určenou pro místní část).

## AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.