

## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	<b>Zámyšl</b>
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3214.0456.14
Název obce:	Hlavňovice
Kód obce (IČOB):	03908 (556203)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3214 (3214)
Název ORP3:	Sušice
Kód OPOU2 ČSÚ:	32142
Název OPOU2:	Sušice

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3214.0456.14	Zámyšl	03915	556203

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Zámyšl (775 – 800 m n.m.) je administrativní část obce Hlavňovice. Nachází se 2 km jižně od Hlavňovic. Jedná se o zástavbu starších rodinných domů. V místní části je 63 trvale bydlících obyvatel. V roce 2015 se předpokládá nárůst na 65 obyvatel.

V místní části Zámyšl se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Zámyšl je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodovod je ve vlastnictví obce Hlavňovice, provozovatelem je AQUAŠUMAVA s.r.o.. Zdrojem vody je kopaná studna o vydatnosti 0,33 l/s. Prameniště je situováno na západ od osady na katastrálním území Čeletice. Kvalita je dobrá – 1x měsíčně se dává chlóran sodný z důvodu hygienického zabezpečení vody. Voda se přivádí gravitačně řadem PE - DN 90 mm, celkové délky 1,018 km do VDJ Zámyšl 1×18 m<sup>3</sup>. Z tohoto vodojemu je osada Zámyšl zásobena gravitačně pitnou vodou zásobním řadem PE - DN 110 mm, celkové délky 0,168 km. Rozvodný řad je z profilu PE - DN 40, celkové délky 0,650 km.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

V roce 2014 doporučujeme výměnu profilu v rozvodném řadu z PE - DN 40 mm na potrubí PE – DN 90 mm, v celkové délce 0,500 km. Vzhledem k nedostatečné kapacitě stávajících vodních zdrojů, doporučujeme rozšířit prameniště tak, aby byla zajištěna vydatnost odpovídající maximální denní potřebě vody pro obyvatelstvo po roce 2015 ve výši cca 0,5 l/s.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami ze Sušice – 10 km  
Užitkovou vodou – soukromé studny

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část obce Hlavňovice – Zámyšl nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizační ústí do otevřené stoky.

### E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

S ohledem na velikost této místní části, a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Hlavňovice.

## AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.